



Czersk, 2021-12-17

WZ.271.92.2021

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie**”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00300024/01 z dnia 06.12.2021r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„W opisie przedmiotu zamówienia, zamieniono dwa okna O1 na jedno o wymiarze 120/50. Okno to, wg producentów musi zostać wykonane jako okno stałe, ponieważ przy takim wymiarze nie ma możliwości zastosowania okuć przy zachowaniu zastosowanej klasy odporności ogniowej?”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Należy zamontować jedno okno PCV zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i symbolu "O1" i o odporności ogniowej EI60, uchylne o wym. min. 1,4 m wys. i 0,91 m szer.

**Z poważaniem,**

BURMISTRZ  
  
Przemysław Biesek-Talewski

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a