LEGENDA OZNACZEŃ

- ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM REMONTU
- DRZWI DO USUNIĘCIA (0,80 / 2,05)
- DRZWI DO WYMIANY W IST. OTWORACH (0,80 / 2,05)
- DRZWI PROJEKTOWANE (0,90 / 2,05)
- DRZWI BEZ ZMIAN (0,80 / 2,05)
- ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA PROJEKTOWANE
- ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA DO USUNIĘCIA
- ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA BEZ ZMIAN
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE POSZERZENIE / WYBURZENIE O SZEROKOŚCI DO 5,0cm
- WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH
- ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA DO WYMIANY

SF1

TYNK RENOWACYJNY
ŚCIANA MUROWANA gr 50,0cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA - szlam mineralny
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr min 10,0cm
GEOWŁÓKNINA (drogowa) LUB FOLIA KUBEŁKOWA

P2

KOSTKA BRUKOWA	gr 6,0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	gr 6,0 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm STABILIZOWANA MECH.	gr 20,0 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 mm STABILIZOWANA MECH.	gr 20,0 cm
ŻWIR	
GRUNT RODZIMY	

P1 A - DESKA / B- PŁYTKA GRESOWA

POSADZKA GRESOWA gr 8mm/ DESKA PODŁOGOWA gr 14 mm	
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ gr 6,2 cm /5,6 cm	
FOLIA OCHRONNA PE	
IZOLACJA TERMICZNA XPS	gr min. 10,0cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
CHUDY BETON gr 10,0cm	
WARSTWY ISTNIEJĄCE	

P3

POSADZKA GRESOWA gr 8mm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ gr 5,0cm
FOLIA OCHRONNA PE
PŁYTA ŻELBETOWA gr 10,0cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P4

POSADZKA GRESOWA gr 8mm
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ gr 6,0cm
FOLIA OCHRONNA PE
PŁYTA ŻELBETOWA gr 10,0cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P5

POSADZKA GRESOWA gr 8,0/8,5mm	
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ gr 6,0 cm	
FOLIA OCHRONNA PE	
IZOLACJA TERMICZNA XPS	gr min. 10,0cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
CHUDY BETON gr 10,0cm	
WARSTWY ISTNIEJĄCE	



UWAGA: Zewnętrzne ściany należy zabezpieczyć od zewnątrz szlamem mineralnym (ilość warstw i sposób aplikacji wg. wybranego producenta) i geowółkininą drogową - poniżej poziomu chodnika odbojowego. Po wykonaniu izolacji odtworzyć podmurówkę z okładziny klinkierowej powyżej poziomu chodnika

Dla ścian piwnic oraz ścian fundamentowych i ścian parteru sali balowej, od strony zachodniej, należy wykonać izolację pionową i izolację poziomą poprzez iniekcję krystaliczną. Po wysuszeniu ścian należy uzupełnić ubytki i wykonać tynki renowacyjne wewnątrz pomieszczeń piwnicy i w sali balowej na wskazaną wysokość

W celu wyeliminowania ewentualnego przedostawania się wody opadowej poprzez grunt do piwnic należy wykonać izolację pionową, od zwnątrz, poprzez aplikację izolacyjnej masy bitumicznej o właściowściach szlamu, na ścianie zachodniej i południowej budynku, w części objętej opracowaniem. Należy wykonać remont instalacji kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ściany zachodniej wraz zamontowaniem nowych rewizji rynnowych(czyszczaki z sitkiem) na połączeniu rur spustowych z przewodem poziomym kanalizacji. Opisane prace oraz prace izolacyjne należy prowadzić w okresie letnim nie dopuszczając do zalewania wykopów wodami opadowymi.

OBIEKT	**BUDYNEK USŁUGOWY**	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	**Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015**		**REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH**
INWESTOR	**Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**		
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY**		
NAZWA RYS	**PRZEKRÓJ B-B**		
projektant : mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak nr upraw. Rz/ A-12/11		data	podpis
		11.2022r	
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	**5A**