



W-1.43.2.82.2023...2...ZK
Dot. 090/23

Warszawa, dnia 05.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 8+600 do km 9+100, od km 10+400 do km 11+900 na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie.

– nr postępowania 090/23

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 2

Czy istnieje możliwość zastosowania do warstwy wiążącej na zjazdach asfaltu drogowego 35/50? Proszę o doprecyzowanie z jakiej mieszanki powinna zostać wykonana warstwa wyrównawcza? W przedmiarze widnieje AC 11 W KR3, o której WT-2 nie wspomina.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wiążącej na zjazdach asfaltu drogowego 35/50. Zgodnie z WT-2 tabela 10 Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań z tabeli 13. Warstwa wyrównawcza powinna zostać wykonana z mieszanki AC11W KR3.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

**p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

mgr inż. Tomasz Dąbrowski