

OZNACZENIA:

- - - - PRZEWÓD MIEDZIANY

——— PRZEWÓD MIEDZIANY OCYNKOWANY

⊠ UNIWERSALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA IP 65

UWAGI:

1. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY LUTOWAĆ,
2. NA WSZYSTKICH ZAKOŃCZENIACH WYKONAĆ MOSTKI Z PRZEWODÓW SYGNALIZACYJNYCH - NA KAŻDEJ RURZE,
3. ŁĄCZYĆ ŚCIŚLE ZE SCHEMATEM INSTALCJI ALARMOWEJ I "INSTRUKCJI POŁĄCZENIA PRZEWODÓW SYGNALIZACYJNYCH SYSTEMU ZPU MIĘDZYRZECZ"
4. DLA PRZEWODU POWROTNEGO WYKONAĆ ANALOGICZNY OBWÓD
5. PRZEWODY ZMOSTKOWAĆ W PUSZCE

Stadium: **Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku**

Instal

Zleceniobiorca: **MP INSTAL**

Inwestor: **Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Biała 1b 80-435 Gdańsk**

ul. Paderewskiego Gdańsk

Rysunek: **Schemat alarmowy**

Data: 07.05.2020r.

Nr rys 6

Projektant: branża instalacyjna nr upr. 73/Gd/01 **mgr inż. Monika Papierowska**

Podpis:

Skala: 1:500

Sprawdzający: branża instalacyjna w upr. POM/0255/PWOD/10 **mgr inż. Małgorzata Ziółkowska-Pamuła**

Podpis: