

Łódź, dnia 11.01.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów elektrotechnicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, nr postępowania: 2/ZP/2024.

Zamawiający informuje, że po upływie terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu. W związku z tym, że zapytanie jest zasadne Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp udziela wyjaśnienia i zmienia w tym zakresie SWZ tj.:

Treść zapytania i odpowiedź:

„PYTANIE DO POSTĘPOWANIE

Nie występują wkładki D02 o charakterystyce GF tylko GG proszę o zmianę, w obecnej postaci zamawiający nie będzie mógł wybrać żadnej oferty ponieważ nikt nie jest w stanie złożyć poprawnie oferty Pozycja 96”

Zamawiający informuje, że w poz. 96 dopuszcza zaoferowanie wkładki D02 o charakterystyce GF lub GG.

W związku z wprowadzoną z modyfikacją treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania, otwarcia i związania ofert w ten sposób, że nowe terminy ustala następująco:

- nowy termin składania ofert 19.01.2024 r. godz.10.00,
- nowy termin otwarcia ofert 19.01.2024 r. godz. 11.00,
- nowy termin związania ofertą do dnia 17.02.2024 r.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- nową, zmienioną, obowiązującą od dnia 11.01.2024 r. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), w treści uaktualnione zostają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania, otwarcia i związania ofert.

Pozostałe Załączniki do SWZ: Załącznik nr 1, 2, 3a, 3b, 4 do SWZ

oraz nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia 09.01.2024 r. Załącznik nr 5 do SWZ/Umowy – projekt umowy

pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Sebastian Rudziński

Kierownik Działu Zakupów UŁ