

szafa SON – widok



Zestawienie:

1.	Obudowa z tworzywa o wymiarach 520x1546x250	szt. 1
2.	Tablica licznikowa 3-faz	szt. 1
3.	Zegar astronomiczny CPA 3.1	szt. 1
4.	Rozłącznik izolacyjny FR303 40A	szt. 1
5.	Wyłącznik instalacyjny 6A/S301	szt. 1
6.	Wyłącznik instalacyjny 13A/S301	szt. 3
7.	Gniazdo bezpiecznikowe do 63A	szt. 3
8.	Wkładka bezpiecznikowa BiWzt 25A	szt. 3
9.	Przełącznik SS125	szt. 1
10.	Stycznik 3faz 40A	szt. 1
11.	Listwa zaciskowa do 35mm	szt. 3

Uwaga:
Obudowa szafy SON bez wziernika do odczytu, szafę wyposażyć w zamki typu Master-Key

Projektowane obwody oświetleniowe połaczyć w pętle przerwy wykonać pomiędzy słupami I/18 i II/4, I/21 i II/11, I/22 i II/23

zasilanie: stacja trafo nr W127 Jastrzebie Młyńska rozdzielnia nN/1/7
układ sieci: TN-C

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jastrzebie Zdrój

JaRoad
mgr inż. Jarosław Dzioch
43-316 Bielsko-Biała
ul. Giewont 8/20
tel.033 497 76 79
kom.0501 330087
fax.033 497 76 79
e-mail: jaroad@jaroad.pl
NIP 547-199-71-71

TEMAT: **Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Młyńskiej w Jastrzębiu Zdroju**

AUTORZY I WSPÓŁAUTORZY:
Projektował: mgr inż. Przemysław Wygoda upr. MAP/0153/POOE/06
Sprawdził: inż. Kazimierz Wygoda upr. BPP 66/80

PODPIS:

DATA: 06. 2010
BRANŻA: Elektryczna
FAZA: PW
SKALA:

ADRES: ul. Młyńska/Gołębia Jastrzębie Zdrój

TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA

NUMER RYSUNKU: 3