


- Zestawienie:
- Opudowa z tworzywa o wymiarach 520x154x250 szt. 1
 - Tabela licznikowa 3-faz szt. 1
 - Łęgar astronomiczny CPA 3.1 szt. 1
 - Rozłęcznik izolacyjny FR303 40A szt. 1
 - Wyłocznik instalacyjny 6A/SS301 szt. 1
 - Wyłocznik instalacyjny 13A/SS301 szt. 3
 - Gniazdo bezpiecznikowe do 63A szt. 3
 - Włódko bezpiecznikowe BIWzł 25A szt. 1
 - Przełącznik SS125 szt. 1
 - Słycznik 3faz 40A szt. 3
 - Liśtwia zaciskowa do 35mm

Uwaga:
Obudowa szafy SON bez wizerka do odczytu,
szafę wyposażyc w zamki typu Master-Key
Projektowane obwody oświetleniowe połączyć w petle
przerwy wykonac pomiędzy słupami I/18 i I/4, I/21 i II/11, II/22 i II/23

zasilanie: stacja trafo nr W127 Jastrzębie Młyńska rozdzielnia nN/1/7
układ sieci: TN-C

ZAMAWIAJĄCY:		migr inż. Jęrosław Dęlich	
Miasio Jastrzębie Zdrój		tel.033 497 76 79 kom.0501 330087 fax.033 497 76 79 NIP:547-199-71-71 e-mail: jnord@jurdach.pl	
AUTORZY I WSPOLAUTORZY:		DATA: 06.2010	
Projektował:		BRANZA: Elektryczna	
Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Młyńskiej w Jastrzębie Zdroju		SKALA: PB	
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Wygoda		NUMER RYSUNKU: 3	
upr. BPP 66/80			
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA			
ADRES: ul. Młyńska/Golebia Jastrzębie Zdrój			



ZAMAWIAJĄCY:		migr inż. Jęrosław Dęlich	
Miasio Jastrzębie Zdrój		tel.033 497 76 79 kom.0501 330087 fax.033 497 76 79 NIP:547-199-71-71 e-mail: jnord@jurdach.pl	
AUTORZY I WSPOLAUTORZY:		DATA: 06.2010	
Projektował:		BRANZA: Elektryczna	
Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Młyńskiej w Jastrzębie Zdroju		SKALA: PB	
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Wygoda		NUMER RYSUNKU: 3	
upr. BPP 66/80			
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA			
ADRES: ul. Młyńska/Golebia Jastrzębie Zdrój			