



Szczecin, dnia 03.10.2024 r.

OZ-092/3/IIB-II-12/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa rampy ro-ro na nabrzeżu Spółdzielczym w porcie w Szczecinie”, będącego częścią projektu pn.: „Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie”**

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności wynikającej z dokumentacji projektowej. W opisie technicznym (ELEMENT 3 - PROJEKT TECHNICZNY) zawarta jest informacja, że należy zastosować na nową konstrukcję oczepu rampy beton hydrotechniczny klasy C 30/37.

Wg rysunku ZBROJENIE RAMPY RO-RO (Rys. 4.1), projektu technicznego ten sam beton określony został na klasę wytrzymałości C 35/45.

Prosimy o określenie, które wartości są prawidłowe.

Odpowiedź 1:

Należy zastosować beton hydrotechniczny klasy C35/45, zgodnie z Rysunkiem 4.1.

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania.

Powyzsze nie powoduje zmiany treści ogłoszenia.