

WARUNKI TECHNICZNE

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obłaczkowo dz. 53 ark. 1, 67/76 ark. 3 obręb Obłaczkowo gmina Września

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obłaczkowo dz. 53 ark. 1, 67/76 ark. 3 obręb Obłaczkowo gmina Września

ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

- Z istniejącego słupa oświetleniowego nr I/6 pobudować linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm², którą zasilić projektowane słupy oświetleniowe.
- Na proj. słupach oświetleniowych zabudować oprawy oświetleniowe typu LED.
- Układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejącym złączu kablowym ZK1x-1P.

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

Data ważności warunków: 2 lata od daty ich wydania.

z up. Burmistrza
Robert Stachowicz
Kierownik
Referatu Inwestycyjnego

