Mapa do celów projektowych

1:500

ND.6640.2661.2021
woj. wielkopolskie
pow. wrzesiński
jedn. ewidencyjna WRZEŚNIA (303005_5)
obręb NADARZYCE (0323); GOZDOWO (0312); BIERZGLINEK (0304)
miejscowość Nadarzyce, Gozdowo, Bierzglinek
Ark 1;4;7/ sekcja 6.175.17.19.3.4;4.3;24.2.1;2;4;25.1.1;3

zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronsztadt 60
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2021-11-09

WOLNO REPRODUKOWAĆ

PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. **MATEUSZ SAWICKI**
geodeta uprawniony
Zaświadcz. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	**ND.6640.2661.2021**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	**Starosta Wrzesiński**
Wykonawca prac geodezyjnych	**S. C. GEO-SAW** ***Mateusz Sawicki***
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	**Protokół weryfikacji** Nr. 2 z dn. 29.11.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	**Mateusz Sawicki** **Nr uprawnień 16931**


I/11
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/12
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
45(51)
46(52)
3,5m
3,5m
49/3
21438
Łączy rys. nr E-1
Łączy rys. nr E-2
S–RIIIb
B
mjI
RIIIb
45/4
45/7
45/8
49/2
Rnt
RIIIb
wo
cX40
cX24
i.u.
wo30
eN
102.0
102.5
102.7
102.6
101.1
101.81
102.56
102.63
102.55
102.11
102.69
102.78
102.69
102.64
102.65
101.20
102.73
101.17
101.78
101.2
102.46
102.4
102.1
101.9
101.2
100.6


Br-RIVb
B
Bp
mj2
1c
md2
45/19
45/31
45/25
45/27
49/5
71
49 3
49 5
proj. linia kablowa nN 0,4kV
YAKY 4x25mm² o dł. 1154(1309)m
obwód nr I
I/13
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/14
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/15
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/16
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/17
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-7m
rura DVK 75-1m
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-9m
przecisk SRS 75-8m
przecisk SRS 75-5m
rura DVK 75-1m
46(52)
46(52)
46(52)
45(51)
3,5m
3,5m
3,5m
102.3
102.4
102.29
101.36
102.96
101.21
101.20
102.7
102.19
102.76
102.86
102.80
102.4
102.8
102.96
103.08
102.95
102.11
103.03
102.17
103.00
103.2
103.1
103.0
103.14
103.06
102.8
102.3
102.8
102.73
102.22
102.5
101.74
102.9
103.0
102.9
102.4
102.2
102.6
102.7
102.8
101.8
101.7
102.6
102.5
102.0
102.7
102.9
101.7
101.1
102.3
102.0


I/18
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/19
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/20
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
I/21
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
przecisk SRS 75-7m
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-6m
przecisk SRS 75-7m
przecisk SRS 75-6m
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-10m
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-6m
przecisk SRS 75-6m
rura DVK 75-1m
rura DVK 75-1m
rura DVK 75-1m
46(52)
46(52)
46(52)
46(52)
46(52)
3,5m
3,1m
49/3
186/1
RIIIb
RIVa
306/7
B
mj2
1K
45/12
45/13
5/21
45/22
mj2
B
B
mj2
B
Bp
mj2
1/9
1/19
RV
311
187
22332
188/18
188/19
PsV
S–RV
Br–RV
mj1
g1
g1
B
mj2
4
4
bruk
102.4
102.4
102.3
102.2
102.3
102.3
102.3
102.3
102.4
102.5
102.6
102.74
102.5
101.7
102.3
101.9
102.6
102.5
102.9
103.0
102.9
102.8
102.7
103.45
102.70
102.54
100.81
wo150
wo150

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
we Wrześni do dnia 21.01.2022
pod numerem sprawy ND.6630.12.2022
Dokument podpisany elektronicznie przez Klaudyna Szykowna
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne


l/22
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
l/23
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
l/24
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
l/25
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
l/26
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-120
R≤10Ω
SRS 75-8m
46(52)
przecisk SRS 75-20m
rura DVK 75-1m
44(50)
przecisk SRS 75-7m
3,1m
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-8m
44(50)
rura DVK 75-1m
przecisk SRS 75-5m
rura DVK 75-2m
45(51)
przecisk SRS 75-7m
3,3m
186
1
186/1
188/2
188/4
188/5
188/6
188/14
189
1/20
3/3/5
1/31
1/26
1/28
1/35
1/36
1/37
B
mj2
mj1
8b
10
11
2/2
Br-RV

"AS-ELEKTRO" Projektowanie,
Wykonawstwo i Nadzory w Branży
Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl

"AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem drogi w miejscowości w miejscowości **Nadarzyce dz. 45/3, 45/5, 49/3, 49/5, 34/4, 34/6 ark. 1 obręb Nadarzyce, Gozdowo dz. 186/1 ark. 8 obręb Gozdowo gmina Września**	
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis
Projektował:	**mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09	**mgr inż. A. Sakowicz** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09
Temat:	**Projekt zagospodarowania terenu - szafka oświetleniowa SO, linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe,**	

Branża:	Stadium:	Nr rysunku:	Data:	Skala:
Elektryczna	PB	E-2	styczeń 2022	1:500

Legenda:

—	Granice działek
49/5	Numery działek objętych opracowaniem
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1154(1309)m - obw. I
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 214(243)m - obw. II
●	Proj. słup ośmiokątny 9m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=2m fundament betonowy, oprawa 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W
═ ═ ═	Proj. rura osłonowa DVK 75
═ ═ ═	Proj. przecisk pod drogą SRS 75
■	Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 78808/2021/OD5/ZR4 z dnia 22.11.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK 75.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **45/3, 45/5, 49/3, 49/5, 34/4, 34/6 ark. 1 obręb Nadarzyce, dz. 186/1 ark. 8 obręb Gozdowo** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

Adam Sakowicz

Elektronicznie podpisany przez Adam Sakowicz
Data: 2022.01.12 17:35:05 +01'00'