Mapa do celów projektowych

1:500

ND.6640.2014.2022
woj. wielkopolskie
pow. wrzesiński
jedn. ewidencyjna Września (303005_5)
obręb Oblaczkowo (0328)
ulica Wiatrakowa
Ark 3, 1/ sekcja 6.175.17.16.3.2;4;4.1;3;21.1.2
zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronsztadt 60
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2022-09-19

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadcz. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka37

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.2014.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW *Mateusz Sawicki*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr..... z dn. .....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **53 ark. 1, 69/76 ark. 3 obrębu Oblaczkowo** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunków technicznych z dnia 03.10.2022 wydanych przez Gminę Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPEK 75.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:

- Granice działek
- 69/76 — Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 785(997)m - obw. I
- Proj. słup ośmiokątny 8m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=1m
- fundament betonowy B-150, oprawa 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W
- Proj. rura osłonowa RHDPEK 75
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE 75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz ul. Wichrowa 9A, 62-200 Gniezno tel. 604 215 [illegible]	Inwestor:	Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września			
	Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Oblaczkowo dz. 53 ark. 1, 69/76 ark. 3 obręb Oblaczkowo gmina Września			
	Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis		
	Projektował:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09			
	Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe,			
"AS-ELEKTRO" PWNwBE	Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Nr rysunku: E-1	Data: listopad 2022	Skala: 1:500