


1:200 A1



- ND** - Napęd drzwiowy drzwi napowietrzających
- NOD** - Napęd okna oddymiającego kłapa w dachu
- POD** - Przysięki oddymiania i przewietrzania
- COD** - Centrala oddymiania
- CPG** - Czujnik pogodowy systemu oddymiania
- EKS** - Element kontrolno-stwierdzający systemu SSP do sterowania oddymianiem
- CD** - Czujka dymu systemu SSP
- TR** - Trzymacz drzwiowy 24V sterowany przez EKS systemu SSP zasilacz 230/24V systemu SSP
- PO** - Przepust ognioszczelny w przegrodzie ogniowej

Kolorem niebieskim oznaczono wykonane prace budowlane dostosowywujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym. Kolorem czerwonym oznaczono do wykonania prace budowlane dostosowywujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

[illegible]