



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.4.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dn. 28 kwietnia 2021 r.

### Do wiadomości Wykonawców

#### **Dotyczy:**

#### **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w msc. Umer, gm. Zagnańsk.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz zgodnie z art. 271 ust. 3 oraz art. 286 ust. 9 zmienia ogłoszenie o zamówieniu:

#### **Pytania od Wykonawcy z dnia 23.04.2021r.**

**Pytanie nr 1:** Proszę o uszczegółowienie jak ma wyglądać nasadzenie, w projekcie napisane jest, że trzeba posadzić 75szt. drzewek natomiast w przedmiarze 112szt. Czy wymagane są konkretne gatunki i wymiary drzew?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Do wyceny proszę przyjąć 75 drzewek - klony kuliste o wysokości ok. 1,5m usztywnione tyczkami drewnianymi potrójnymi z obsypaniem korą przy powierzchni ziemi.

**Pytanie nr 2:** Proszę o dodatkowe informacje dotyczące kładki, szczegól na drewno klejone, obliczenia statyczne.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Obliczenia statyczne są obliczeniami, za które odpowiada projektant i nie są udostępniane.

W załączeniu do odpowiedzi zamieszczamy rysunek z dodatkowymi informacjami dotyczącymi kładki K-AK-K1-01.

**Pytanie nr 3:** Proszę o informację czy altana typu A oraz typu E wskazane w przedmiarze robót różnią się od siebie. W dokumentacji wskazano jeden typ altany. Jeżeli altany się różnią proszę o zamieszczenie dodatkowych rysunków.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Altany są tożsame. Litera A, E to jedynie oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu.

**Pytanie nr 4:** Proszę o zamieszczenie przykładowego rysunku/schematu/wizualizacji drewnianej przebieralni.

**Odpowiedź Zamawiającego:** W załączeniu przykładowa przebieralnia, rysunek z wymiarami oraz wizualizacja.



**Pytanie nr 5:** Proszę o informację jakie nasadzenia należy wykonać w ramach realizacji przedmiotowego postępowania. W przedmiarze robót wskazano, że należy nasadzić 112szt. drzew i krzewów, prosimy o wskazanie gatunku rośliny oraz jej zbliżonej wielkości.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Należy nasadzić 75szt. drzewek - klony kuliste o wysokości ok. 1,5m

**Pytanie nr 6:** Proszę o wskazanie rodzaju dekoru, który powinien się znaleźć na płytach o wymiarach 60x40x6 na ciągu pieszo-spacerowym o szer. 2 i 3m.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Załączamy poglądowe zdjęcie dekoru, tu kształt trapezu, jednak może być też kwadrat, prostokąt. Sugerujemy dekor w kolorze perłowym lub kremowym.

**Pytanie nr 7:** Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków związanych z wykonaniem robót żelbetowych i zbrojeniowych dla podpór i przyczółków dla kładki K1 oraz K2. Brak tych elementów uniemożliwia rzetelną wycenę przedmiotu umowy.

Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje branżowymi projektami wykonawczymi dla sieci sanitarnych, branży elektrycznej oraz robót konstrukcyjnych. Proszę o ich zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Dla kładki K2 zostało zaprojektowane posadowienie fundamentowe wykonane metodą studniarską. Rozwiązania zostały przedstawione w projekcie wykonawczym.

Dla kładki K1 załącza się rysunek K-AK-K1-01.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjnej zostały umieszczone w projektach budowlanych i wykonawczych. Przedmiotem projektu nie są sieci sanitarne, lecz przyłącza, które zostały pozytywnie uzgodnione przez eksploatującego.

**Pytanie nr 8:** Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przykładowych modeli /wizualizcji dla elementów takich jak: tablice informacyjne, stojaki na rowery, bariery ze stali.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tablice informacyjne, stojaki na rowery zostały umieszczone w projekcie wykonawczym. W załączeniu przykładowa bariera.

**Pytanie nr 9** Proszę o informację czy w zakresie realizacji zamówienia jest dostawa i montaż koszy na śmieci. W przedmiarze robót brak jest takiej pozycji, natomiast na PZT w legendzie zamieszczono KSO – kosze do segregacji odpadów. Proszę o zamieszczenie przykładowego zdjęcia/wizualizacji oraz informację ile koszy należy dostarczyć i zamontować.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Ilość koszy podana została w opisie projektu wykonawczego – 38szt., należy je dostarczyć i zamontować przy ławkach. Należy wykonać jeden zestaw koszy do segregacji odpadów – w załączeniu przykładowe zdjęcie.

**Pytanie nr 10** Proszę o zamieszczenie zdjęć lub rysunków ławek, które w ramach realizacji Wykonawca powinien zamontować a Zamawiający dostarczyć, pozwoli to Wykonawcy na prawidłowe oszacowanie kosztów mocowania ławek do podłoża

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający jest w posiadaniu ławek. Zdjęcie w załączeniu.

**Pytanie nr 11** Proszę o informację czy na parkingu oraz ciągu pieszo rowerowym powinno zostać wykonane oznakowanie poziome oddzielające pasy ruchu i/lub wydzielające miejsca



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

postojowe. Proszę o informację czy powinno to być oznakowanie cienkowarstwowe czy grubowarstwowe. Proszę również o wskazanie grubości linii oznakowania poziomego celem rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Na ciągu pieszym nie projektowano oddzielenia pasów ruchu. Miejsca parkingowe zostały oddzielone od siebie kostką koloru czerwonego.

**Pytanie nr 12** Proszę o informację czy po stronie Wykonawcy jest montaż w ciągu pieszo – rowerowym elemencie LOGO DĘBA BARTKA. Proszę o informację z jakiego materiału, jakiej wielkości należy zamontować logo dębu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Montaż logo Dęba Bartka jest po stronie Wykonawcy. Proponuje się wykonać logo z mosiądzu o wymiarach 0,6mx0,6m lub zbliżonych, zamontowane w płaszczyźnie ciągu pieszego. Logo w projekcie narysowano schematycznie. Wykonawca winien wykonać prototyp logo i zatwierdzić u Zamawiającego. Logo wykonać winna osoba o talencie plastycznym.

**Pytanie nr 13** Proszę o informację czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż słupków parkingowych widocznych na parkingu jako U12c.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż słupków U12c.

**Pytanie nr 14** Proszę o informację czy wjazd z kostki betonowej od ul. Sosnowej do pompowni należy rozebrać i ułożyć ponownie czy należy dowiązać się do istniejącej kostki i kontynuować prace brukarskie na parkingu.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Wjazd z kostki betonowej należy rozebrać i ułożyć ponownie.

### Pytania od Wykonawcy dnia 24.04.2021r.

**Pytanie nr 1:** Proszę o uściślenie czy po podpisaniu umowy Wykonawca będzie musiał podejmować jakieś czynności względem pozwolenia wodnoprawnego, bądź inne decyzje? (skany są nieczytelne)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Po podpisaniu umowy na Wykonawcy robót działającego z upoważnienia Zamawiającego spoczywają wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów Decyzji pozwoleń wodnoprawnych przed rozpoczęciem robót, w czasie trwania i po zakończeniu inwestycji (w załączeniu nowe skany).

**Pytanie nr 2:** Proszę o podanie przykładu(producenta) oraz koloru płyty betonowej oraz kostki (nie ma podanych wymiarów, jest tylko grubość).

**Odpowiedź Zamawiającego** Należy zastosować płyty betonowe koloru szarego o długości około 60cm, szerokości około 40cm i grubości 6cm o nowoczesnej stylizacji.

Należy zastosować kostkę betonową koloru szarego o grubości 10cm, wymiarach 45x15 i 60x15. Materiał należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, do Zamawiającego będzie należał ostateczny wybór.



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

**Pytanie nr 3:** W projekcie budowlanym jest zapis „Utwardzenie terenu z płyt betonowych o powierzchni 2109,50m<sup>2</sup>, natomiast w projekcie wykonawczym „Utwardzenie terenu z płyt betonowych 2005,98, która ilość jest poprawna?.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Poprawna jest ilość 2005,98m<sup>2</sup> i taką należy przyjąć.

**Pytanie nr 4:** Proszę o dołączenie przedmiaru w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiaru.

### **Pytania od Wykonawców z dnia 26.04.2021r.**

**Pytanie nr 1** Proszę o podanie ilości i umiejscowienia koszy na śmieci i barierki stalowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Ilość koszy podana została w opisie projektu wykonawczego – 38sztuk, zlokalizować przy ławkach. Bariereka stalowa ma być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i budowlanym. Oznaczona została kolorem różowym i opisana w legendzie na projektach zagospodarowania terenu. Jest zlokalizowana przy parkingu w południowej części inwestycji.

**Pytanie nr 2** Proszę o podanie wymiaru przymierzalni oraz poglądowego wyglądu, bądź producenta przymierzalni, a także miejsca i sposobu jej posadowienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:** W załączeniu zamieszczamy przykładową przebieralnię, rysunek z wymiarami oraz wizualizacja. Przebieralnia ma być impregnowana zanurzeniowo w preparacie przeciwwgrzybicznym. Wymiary przebieralni zgodne z załączonym rysunkiem. Miejsce posadowienia zgodne z projektem zagospodarowania terenu. W załączeniu również rysunek posadowienia przebieralni.

**Pytanie nr 3** W związku z dużą ilością zadanych dotychczas pytań i brakiem odpowiedzi proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 07 maja 2021 roku go godz. 10.00. .

**Pytanie nr 4** . W nawiązaniu do postępowania nr PZ.271.1.4.2021 PZZiS pn „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w msc Umer, gm. Zagnańsk” proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni przyjąć Wykonawcy? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleni.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Całość zadania inwestycyjnego jest robotą budowlaną. Należy przyjąć jednolitą stawkę VAT na roboty budowlane

W związku z licznymi pytaniami od wykonawców dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.05.2021 r.

Wobec powyższego zmianie ulegają:

- Zapisy rozdziału XVI. ust. 1, który otrzymuje brzmienie:



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk> w zakładce dedykowanej zamówieniu do dnia **07 maja 2021 r. do godz. 10.00.**

- zapisy rozdziału XVII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 10.05

- zapisy rozdziału XIV ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 05.06.2021r.

W związku z tym Zamawiający załącza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ.

Wójt Gminy Zagnańsk  
Wojciech Ślefarski  
( podpisana elektronicznie)

Przygotował: M.Tymborowski/K Grela-Oleś