

Pytanie:

1. - dotyczy pkt 50 : czy chodzi o adaptor PE/mosiądz mufa 50 z GZ 1 1/4"
2. - dotyczy 68/69 : czy chodzi o przejście do rur kamionkowych
3. - dotyczy 64 : czy chodzi o redukcję mosiężną z 1"DZ x1/2"GW
4. - dotyczy 39 i 40 : czy pytanie dotyczy tej samej kształtki
5. \_ dotyczy 51 i 66 : czy to jest ten sam teleskop 315 z włączem 40 T

Odpowiedzi:

1. Chodzi o adaptor/przejście PE/mosiądz 50x1 i 1/4" przykładowy link <http://sklep.awigo.com.pl/adaptor-pe-mosiadz-50x1-1-4-gz-elgef-plus-p-1723.html>
2. Kształtka połączeniowa, do połączenia szczelnie dwóch bosych rur kamionkowych normatywnych składający się z gumy oraz opaski zaciskowej
3. REDUKCJE REDUKCJE WODOMIERZOWE Redukcje do łączenia i redukowania średnicy linii instalacji wodnych przy wodomierzu. Wykonane z mosiądzu. Link przykładowy: [https://www.instalart.com.pl/redukcje\\_wodomierzowe.html](https://www.instalart.com.pl/redukcje_wodomierzowe.html)
4. Tak, kołnierze przejściowe należy wycenić żeliwne
5. Tak w obydwóch pozycjach chodzi o ten sam teleskop 40t