

Margonin, dnia 29 kwietnia 2022r.

WR-ZP.271.4.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.4.2022.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 5 z dnia 26 kwietnia 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie nr 1

W części II projektu robót geologicznych jest wzmianka o wykonaniu otworu metodą udarową na sucho bez użycia płuczki wiertniczej. Czy Zamawiający dopuszcza realizację zadania za pomocą użycia metody z lewym obrotem płuczki z użyciem kompresora w technologii Air lift? Czy Zamawiający potwierdza że studnie przeznaczone do likwidacji nie będą likwidowane? W związku z zaburzeniem światowych łańcuchów dostaw urządzeń i komponentów niezbędnych do wykonania technologii SUW, zwłaszcza komponentów elektronicznych oraz elementów stalowych niezbędnych do adaptacji technologii SUW, wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia o minimum 3 miesiące. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy płuczającej o mocy 11 KW,? Jeśli nie prosimy o podanie dokładnego modelu pompy płuczającej

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z dokumentacją projektową wykonanie otworu należy wykonać metodą udarową. Ostateczną konstrukcję otworu ustali dozór geologiczny na podstawie warunków rzeczywistych. Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zadania o 3 miesiące, nie mniej jednak zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia sytuacji, gdzie nie będzie możliwości zakończenia zadania w terminie.

W zakresie zastosowania pompy płuczającej proszę o dokładną analizę projektu budowlanego.

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Lukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza