

Krosno Odrzańskie, 31.10.2023 r.

IR.271.29.2023.RS

Zamawiający:

**Gmina Krosno Odrzańskie**  
**ul. Parkowa 1**  
**66-600 Krosno Odrzańskie**

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn.: „**Dostawa pawilonu Handlowo – Usługowego pod potrzeby Krośnieńskiej Winoteki**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę płyty warstwowej w dachu na system równoważny (Blacha T18/T20/papa/płyta OSB/Pianka PUR/blacha niskoprofilowa T4)? Proponowane rozwiązania zapewnia takie same parametry ale jest wykonywane we własnym zakresie.

**Odp.:** *Jest możliwość zamiany płyty warstwowej na system równoważny składający się z warstw: blacha T18 /papa/płyta OSB/Pianka PUR/blacha niskoprofilowa T4. - przy zachowaniu projektowanego współczynnika przenikania ciepła.*

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę płyty warstwowej w podłodze na system równoważny (Wykładzina PCV/Pyta OSB/Pianka PUR/Blacha trapezowa T8)? Proponowane rozwiązania zapewnia takie same parametry ale jest wykonywane we własnym zakresie.

**Odp.:** *Jest możliwość zamiany płyty warstwowej w podłodze na system równoważny składający się z warstw : wykładzina PCV/płyta OSB/Pianka PUR/blacha trapezowa T8. - przy zachowaniu projektowanego współczynnika przenikania ciepła.*

3. Czy Zamówienie obejmuje także wykonanie tarasu, schodów i zadaszenia (zgodnie z rysunkami winoteka rzut parteru.pdf, winoteka rzut dachu.pdf)?

**Odp.:** *Zamówienie nie obejmuje wykonania: tarasu, zadaszenia tarasu, schodów a także przygotowania fundamentów pod kontener. Zamówienie obejmuje natomiast dostawę, ustawienie i montaż kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz jego przestawienie w późniejszym okresie w jego miejscu docelowym. Podłączenie kontenerowych instalacji wod.kan. i elektrycznej do przyłączy po stronie Inwestora.*

4. Czy Okna i Drzwi mają spełniać wymogi izolacyjności (współczynniki współczynnika przenikania ciepła)?

**Odp.:** *Tak.*

5. Czy przedmiotem zamówienia jest również wykonanie tarasu?

**Odp.** *Nie. Przedmiotem zamówienia jest tylko wykonanie kontenera i jego dostawa do Zamawiającego – odpowiedź jak w pkt 3.*