

Aleksandrów Kujawski, dnia 17.11.2025 r.

ZP.271.1.14.2025.EW

Zapytanie nr 2

Wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.11.2025 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.14.2025.EW pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z platformą mobilną na potrzeby wyposażenia formacji wspierających ochronę ludności i obronę cywilną na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski dla efektywnego zapobiegania, przeciwdziałania oraz minimalizowania konsekwencji zdarzeń kryzysowych oraz usuwania ich skutków”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Co Zamawiający rozumie przez zapis: "możliwość zainstalowania w przyszłości zewnętrznego zbiornika paliwa o pojemności min. 1 000 l" Agregat prądotwórczy o mocy min. PRP : 98 KVA ma być zainstalowany na docelowej przyczepie, więc jak ma wyglądać ta możliwość zainstalowania w przyszłości zewnętrznego zbiornika paliwa o pojemności min. 1 000 l?

Odpowiedź: Możliwość zainstalowania w przyszłości zewnętrznego zbiornika paliwa o pojemności min. 1 000 l nie jest konieczna.



WÓJT
mgr Andrzej Olszewski