



DI.270.1.2021

Gołuchów, dnia 31.08.2021

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

w przetargu publicznym – tryb podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji) na:
Budowa ogrodzenia wokół nowej kwatery w zagrodzie żubrów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w ramach projektu p.n. „Kompleksowa ochrona żubrów w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców w w/w postępowaniu, Zamawiający odpowiada, co następuje:

Pyt 1: W projekcie technicznym brak informacji dotyczącej średnicy i materiału linki naciągowej siatki. Prosimy o uzupełnienie powyższych danych.

ODPOWIEDŹ:

Średnica linki ocynkowanej i powlekanej 3,4mm (dopuszcza się zastosowanie linki o większym przekroju).

Pyt 2: W projekcie technicznym brak informacji dotyczącej średnicy drutu z którego ma być wykonana siatka. Prosimy o uzupełnienie tej informacji.

ODPOWIEDŹ:

Siatka ma być wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego o średnicy 3,3mm (dopuszcza się zastosowanie siatki z drutu o większej średnicy).

Przewodniczący komisji przetargowej:

STARSZY SPECJALISTA
Dział Organizacji Przetargów
Krajowego Spółdzielni

mgr inż. Michał Kędzia

