



Zgierz, dnia 31 marca 2023 r.

WR.271.8.2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grotniki ul. Ogrodowa”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Wskazujemy na dwa problemy natury technicznej zaprojektowanej drogi:

1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31,5mm – wobec braku frakcji drobnych 0/4 mm nie ma możliwości zagęszczenia tego kruszywa, a w związku z tym nie zostaną uzyskane parametry nośności.
2. Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm:
 - a) nie ma możliwości technicznych pociągnięcia plantu pod kostkę gr. 3 cm kruszywem frakcji 16 mm
 - b) nie widzimy możliwości technologicznej układania kostki na luźno rozsypanych kamieniach, ponieważ taki rezultat osiągniemy na kruszywie 8/16

Prosimy o wskazanie normy technicznej bądź określenie oczekiwanego sposobu wykonania przez Zamawiającego.

Odpowiedzi

Ad. 1 Parametry nośności kruszywa 4/31,5 mm należy osiągnąć poprzez długotrwałe zagęszczanie co spowoduje rozpad ziaren i w konsekwencji dogęszczenie do zadanych parametrów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 2 Posadowienie kostki brukowej i hydrofugi należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta. Podsypki należy wykonywać warstwą i konsekwentnie zagęszczać każdą z nich, a wymienione warstwy należy układać na odpowiednio przygotowanej warstwie geowłókniny i podbudowy z kruszywa.



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgodnie z wymaganiami dokumentacji wykonać poletko próbne o parametrach zgodnych i opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku braku nośności zostanie przeanalizowana możliwość zmiany frakcji kruszywa..

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji projektowej w tym z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót gdyż są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i na ich podstawie ocenić zakres i koszt wykonania zadania.

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 w.666

Inspektor
Katarzyna Cieślak
Katarzyna Cieślak