




PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 001467/21

Nr dokumentu: DZ/90/2021

Wasz Znak:

Data: 23.02.2021r

**Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na *Remont pomieszczeń biurowych w ZC-1 oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku WP-70.***

**Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:**

1. Czy kosztorysy ślepe (przedmiary) są dodane jako właściwy zakres robót, czy mają charakter pomocniczy a właściwy zakres należy przyjąć z załączonych rysunków i opisów technicznych?

***Odp. Do wyceny należy przyjąć zarówno kosztorys ślepy jak i załączone rysunki. Ewentualne różnice wycenić na podstawie pozycji 1.22 „Rezerwa na roboty nie przewidziane, nie ujęte i inne”.***

2. Remont pomieszczeń budynku WP-70 rysunek nr2 aranżacja stanowisk. Czy zamawiający dostarcza wykazane na rysunku monitory do zamontowania? Czy należy je przyjąć w pozycji przedmiaru 2.1 "wyposażenie wg aranżacji"? Jeżeli tak brak parametrów monitorów.

***Odp. Monitory dostarcza i instaluje Zamawiający.***

3. Remont pomieszczeń budynku WP-70 - w opisie technicznym stan techniczny pomieszczenia opisuje "stropy do remontu", brak tych robót w zakresie prac?

***Odp. Przewiduje się tylko malowanie stropów.***

4. Remont pomieszczeń budynku WP-70 - brak informacji na rysunku o ilości i rodzaju gniazd i włączników elektrycznych oraz teletechnicznych.

***Odp. Poza zakresem robót.***

5. Remont pomieszczeń budynku WP-70 - w opisie technicznym pkt. 4.4 parapety - informacja o ewentualnej wymianie parapetów na wykonane z granitu młotkowanego. Należy przewidzieć taką wymianę?

***Odp. Nie przewiduje się wymiany parapetów.***

VERTE



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67-276-000 PLN  
~~73.405.000 PLN~~  
75.405.000 PLN

6. Remont pomieszczeń budynku WP-70 - projektowana kratka nawiewna z żaluzją o wymiarze 30 x 40 cm - brak w przedmiarze.

**Odp. Należy uwzględnić na w oparciu o pozycji 1.22 „Rezerwa na roboty nie przewidziane, nie ujęte i inne”.**

7. Remont pomieszczenia ZC-1 - osprzęt firmy hager/berker modulstar, ma kilkanaście rozwiązań różniących się materiałem wykonania. Czy mają Państwo bliżej sprecyzowany model tej serii?

**Odp. Osprzęt firmy Hager/Berker Modul Star kolor Aluminium. Rodzaje łączników i gniazd ujęto na rysunku nr 2.**

8. Remont pomieszczenia ZC-1 - brak w przedmiarze pozycji układania okablowania teletechnicznego (przewód teletechniczny kat.6), należy przyjąć czy instalacja jest wykonana?

**Odp. Przedmiar robót pozycja 1.23 i 1.24 oraz Zestawienie materiałów pozycja 33.**

9. Remont pomieszczenia ZC-1 - opis techniczny pozycja 4.3 izolacja akustyczna - brak jakiegokolwiek pozycji w przedmiarze na ten temat?

**Odp. Wykonane przez Inwestora**

10. Remont pomieszczenia ZC-1 - klimatyzatory firmy Samsung podane w dokumentacji nie są już dostępne na rynku. Rozumiemy, że należy przyjąć klimatyzatory o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

**Odp. Należy przyjąć klimatyzatory o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane z uwzględnieniem producentów: Daikin, Kaisai, Rotenso.**

PREZES ZARZĄDU  
D Y R E K T O R  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.  
Rudolf Włodarski

Krzysztof Rudnik tel. kont. 32/335 0 151  
Renata Uramowska-Słuszniaik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ, ZC-1