

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Nr sprawy: **WPF.271.4.2023**

dot: Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej miejscowości Okartowo jako miejsca ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

- I. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 30.01.2023 r.

Pytanie nr 1

Wskazują Państwo, że elementy takie jak np. zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe, tunele, panele itp. powinny być wykonane z poliwęglanu. Proszę o podanie zdjęć poglądowych bądź producenta ww. elementów z poliwęglanu, ponieważ według mojej wiedzy elementów takich nie wykonuje się z tego materiału. Proszę o dopuszczenie materiału, do elementów takich jak np. zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe, tunele, panele itp., tworzywa LLDPE barwionego w masie, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, trwałego i łatwego w utrzymaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału tj. polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV. Elementy przezroczyste powinny być wykonane z poliwęglanu.

Czy istnieje możliwość dojazdu do placu budowy wywrotką 4-osiową w celu transportu piasku?

Odpowiedź:

Tak, istnieje.

Proszę o przesłanie zdjęć terenu na których ma być realizowana inwestycja.

Odpowiedź:

Zdjęcia zamieszczono w załączeniu

W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane „Należy dostarczyć i rozłożyć” - dotyczy piasku i kruszywa. Czy należy rozumieć to dosłownie i nie ma konieczności korytowania, a należy jedynie nasypać piasek i kruszywo na istniejący uprzednio oczyszczony teren?

Odpowiedź:

Przy kalkulacji kosztów proszę ująć korytowanie na głębokość 20 cm, na powierzchni 200 m².

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. w punkcie XVI (Sposób oraz termin składania ofert), podpunkt 2 (Termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: **08.02.2023 r.**
do godz. 10.00.”

3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.02.2023 r., o godzinie 10:05.**”

4. punkt XVIII (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia **09.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski