

Rozdzielnica bytowa RN (po modernizacji)

0PIS ODBIOROW:	Zasilanie z R8-0
Moc Pi [kW]:	15,0
kj [-]:	0,5
Moc Ps [kW]:	7,5

Wizualna kontrola nacięcia	
—	
—	
—	

Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie
0,1	—	—
1,0	—	—
0,1	—	—

Gniazda	Gniazda	Rezerwa	Rezerwa
2,0	2,0	-	-
0,1	0,1	-	-
0,2	0,2	-	-

INSTALACJA WEWNĘTRZNA:
NAPIĘCIE ZASILANIA: 230/400V 50 Hz
UKŁAD SIECI ZASIL.: TN-C;UKŁAD SIECI WYCHODZ.: TN-S
UZUPEŁNIENIE PODSTAWOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ:
WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCIEPO-PRĄDOWE
DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

$P_i = 15 \text{ kW}$, $\cos \phi_i = 0,93$,
 $U_n = 3 \times 230 / 400 \text{ V}$,
 $I_n = 63 \text{ A}$

STOPIEN OCHRONY IP40.
RODZIELNICZKA Z DRZWIAMI PEŁNYMI.
WBUDOWANA W ŚCIANĘ.
POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA MIN. 20%

<p align="center">PROJEKT TECHNICZNY</p> <p align="center">PRZEBUDOWY WIEŚCICA NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI</p> <p align="center">WARSZAWSKIEJ POD KĄTEM PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z</p> <p align="center">NIEPEŁOSPRAWNOŚCIAMI</p> <p align="center">ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Śródmieście</p>			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
NAZWA RYSUNKU	ROZDZIAŁNICA RN		
	DATA	20.12.2021	
	SKALA	NWS	
	NR RYS.	ES	
INWESTOR:			
POLITECHNIKA WARSZAWSKA			
Pl. Politechniki 1			
00-661 Warszawa			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
dr inż. Tomasz Koźbiał nr upr. MAZ/0389/POiE/08 - PROJEKTANT			
mgr inż. Piotr Oleksów nr upr. MAZ/0065/POiE/10 - SPRAWDZAJĄCY			
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIAŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZŁOUDNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĘZANYCH			