



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 17.07.2024 r.

IZA.272.1.14.2024

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 17.07.2024 r. o godz. 10:00 na terenie DPS w Sadowej odbyła się wizja lokalna dot. zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa OZE na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
 - a) Piotr Sienkiewicz
 - b) Dorota Zwolińska
2. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców, którym udostępniono planowane miejsce wykonywania prac budowlanych.
3. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
 - a) Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania jednej większej studni zamiast dwóch (tak jak jest w dokumentacji)?
 - b) Czy Zamawiający dopuści wykonanie sondy z materiału innego niż PE-Xa?
 - c) Czy Zamawiający wskaże inne drogi dojazdowe (oprócz prowadzącej przez bramę główną) na teren budowy. W którym miejscu przewiduje się plac na składowanie sprzętu oraz zaplecze budowy?
4. Odpowiedzi:
 - a) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie jednej studni zamiast dwóch.
 - b) Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, zastosowanie innego materiału sond niż PE-Xa.

Wjazd na teren DPS Sadowa zapewniony jest również przez boczną bramę, od ulicy Wędrorców, z której Wykonawca będzie mógł korzystać. Plac do składowania sprzętu jak i zaplecze budowy zostaną omówione podczas przekazania placu budowy Wykonawcy. Sugeruje się jednak, by zarówno miejsce składowania sprzętu, jak i zaplecze budowy były na terenie oczyszczalni ścieków, który jest wygrodzony przez ogrodzenie.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia. Na tym wizję zakończono.