



Oznaczenia i uwagi:

Okna oddymiające zabudowane sq w dachu poszczególnych klatek schodowych.

W skład systemu dla każdej klatki schodowej wchodzi:

- centralia oddymiająca 1WY 24V 4A – 1 kpl.
- ręczny przycisk oddymiania – 5 szt.
- przycisk przewietrzający – 2 szt.
- optyczna czujka dymu – 5 szt.
- słownik okien dymowych (dostarczane z kłapami)

Centrali oddymiania instalować na III piętrze, w klatkach schodowych Czujki dymu instalować na strapie / suficie klatki schodowej na każdej kondygnacji.

Przyciski ręcznego wyzwołania kłap montować na każdej kondygnacji klatki schodowej.

Przyciski ręcznego przewietrzania montować na poziomie parteru i III piętra klatki schodowej.

Przewody linii dozorowych i sygnałowych (do czujek i przycisków) prowadzić w rurkach instalacyjnych, w bruzdach ściennych p.t. Przewody zasilające słownik kłap dymowych montować w bruzdach ściennych pod tynkiem i mocować uchwytnymi metalowymi (co 30cm) zapewniającymi warunek dostawy energii PH 90 podczas pożaru, dla całej trasy kablowe Zasilanie w energię elektryczną central oddymiających wykonać przewodem HDGs–3x2,5 z tablic obwodowych zasilania rezerwowego

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworom architektoniczno-urbanistycznym. Jest chroniony prawem autorskim.		Jednostka projektowania: "S.T. ARCHITEKT" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro): 35-021 Rzeszów tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898	
Temat / nazwa : BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIAŁTY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE		Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE siedziba: 35-036 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30	
adres inwestycji: 186301_1, RZESZÓW obręb ewidencyjny: nr 0215, 215 PRZYBYSZÓWKA numery działek ewidencyjnych: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1114/12, 1336/31		Jednostka ewidencyjna: 186301_1, RZESZÓW obręb ewidencyjny: nr 0222, 222 PRZYBYSZÓWKA II numery działek ewidencyjnych: 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22	
faza: PROJEKT WYKONAWCZY		numer projektu: STA-II-KP-2018	
branża: ELEKTRYCZNA		data: IV-2021 r.	
część: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		skala: --:-	
nazwa rysunku: Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych		nr rys: A-E-80	
funkcja: imię i nazwisko:		podpis:	
projektant: mgr inż. Piotr WOLAK		PDK/0098/POE/06	
sprawdzający: mgr inż. Jacek BŁADZIŃSKI		PDK/0132/PWOE/10	