

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH		
1	KNR AL-01 0101/01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej - centrala sterowania oddymianiem	szt	2
2	KNR AL-01 0401/01	Montaż czujek pożarowych dymu optycznych	szt	10
3	KNR AL-01 0402/01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania	szt	10
4	KNR AL-01 0402/01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania	szt	4
5	KNR 4-03 1007/11	Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 25mm	otworów	8
6	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem uchwytami - YnTKSY-2x2x0,8	m	160
7	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem uchwytami - YnTKSY-3x2x0,8	m	70
8	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem uchwytami - HDGs-3x2,5	m	20
9	KNR AL-01 0602/03	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych	szt	2
10	KNR AL-01 0604/01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego	szt	2

Zestawienie robocizny

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	18,9	0,00	
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	17,325	0,00	
3	Robocizna	r-g	28,2	0,00	
4	Robotnicy	r-g	38,64	0,00	
	Razem		103,065		0,00

Zestawienie materiałów

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Centrala sterowania oddymianiem 1WY-24V-4A	kpl	2		
2	Optyczna czujka dymu	szt	10		
3	Przewód HDGs-3x2,5	m	20,8		
4	Przewód YnTKSY-2x2x0,8	m	239,2		
5	Przycisk oddymiania	szt	10		
6	Przycisk przewietrzania	szt	4		