ROZDZIELNICA RUPS–IT



OPIS	ZASILANIE	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	KONRTOLA NAPIĘCIA FAZ	RIT–1	RIT–2	RIT–3	REZERWA WYPOSAŻONA	REZERWA WYPOSAŻONA	REZERWA WYPOSAŻONA
NR OBWODU	BP–IT – RUPS–IT			RUPS–IT – RIT–1	RUPS–IT – RIT–2	RUPS–IT – RIT–3			
MOC [kW]	7.7+6.2			2.1+2.6	2.1+2.6	2.1+2.6			
TYP PRZEWODU	N2XH–J 5x50			N2XH–J 3x16	N2XH–J 3x16	N2XH–J 3x16			
NR POMOMIESZCZENIA				L.2.26	L.2.26	L.2.26			
				ROZDZIELNICA	ROZDZIELNICA	ROZDZIELNICA			

WIDOK ROZDZIELNICY RUPS–IT

SZAFKA NATYNKOWA
Z DRZWIAMI METALOWYMI PEŁNYMI
BP–O–600/7
SKALA 1:100

ROZMIESZCZENIE APARATÓW



ELEWACJA



WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY



L – ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N – ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE – ZŁĄCZE LISTWOWE ZIELONO–ŻÓŁTE

0.4kV TNS – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE – POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGI

1. ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYP BP–O–600/7 LUB RÓWNOWAŻNA.
2. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.
3. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
4. PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU ROZDZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
5. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
6. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
7. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
8. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPOŻAROWYM.
9. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
10. W ROZDZIELNICY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ CO NAJMNIEJ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA.

UWAGI OGÓLNE:
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RUPS-IT

GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75/Wwm	
ARCHITEKTURA		DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI	01.2020	260/DOŚ/05	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI	01.2020	174/DOŚ/15	
WSPÓŁPRACA:		01.2020	-	

ARCHM-06-19	B.S.	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-06
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU