

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
5. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAWCĘ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY:
   – WYKONAĆ KUKA ROZKOPÓW I PRZEPROWADZIĆ OGLĘDZINY INTNIEJĄCEJ INSTALACJI UZIEMIENIA,
   – WYKONAĆ POMIARY INSTALACJI UZIEMIENIA,
   – NA PODSTAWIE WYKONANCH OGLĘDZIN I POMIARÓW OCENIĆ STAN ISTALACJI UZIEMIENIA.
7. PRZEWODY UZIOMOWE NALEŻY POŁĄCZYĆ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI INSTALACJA ODGROMOWEJ. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ W OBUDOWACH NAJAZDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W OJACHACH KOMUNIKACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU CIĘŻKIEGO.
8. W PRZYPADKU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ INSTALACJI NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ ISNTALACJĘ UZIEMIENIA W OBIEGIE NADBUDOWYWANEGO BUDYNKU I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM UZIEMIENIEM BUDYNKU "BIAŁEGO" I "CZERWONEGO". UZIEMIENIE I PRZEWODY UZIOMOWE WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ TYPU V4A 30x3,5 mm.
9. W PRZYPADKU REZYSTANCJI UZIEMIENIA POWYŻEJ 5Ω NALEŻY ROZBUDOWAĆ INSTALACJĘ, UZIEMIENIA O DODATKOWE UZIOMY PIONOWE TAK BY OSIĄGNĄĆ WARTOŚĆ REZYSTANCJI UZIEMIENIA R<5Ω.
10. INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN–EN 62305.
11. WE WSKAZANYM MIEJSCU Z INSTALACJI UZIEMIENIA WYPROWADZIĆ WYPUST WYKONANY BEDNARKĄ V4A 30x3,5 mm I POŁĄCZĆ Z Z GŁÓWNYMI ZACISKAMI UZIEMIAJĄCYM GSWP.

LEGENDA

- UZIOM POZIOMY – BEDNARKA V4A 30x3,5mm
- ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALOWANE W OBUDOWIE W GRUNCIE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- UZIOM PIONOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ϕ=16MM
- ZK5 NR ZŁĄCZA KONTROLNEGO

UWAGI OGÓLNE:
1.WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONWICA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT, KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WATPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY, JE ZLOKALIZOWAĆ I UBI PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE

ARCHIMODICUS

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	OZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIEMIENIA

GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK		01.2020	138759/Wm
	ARCHITEKTURA		DATA	NR UPR. / PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI		01.2020	260/DOŚ/05
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI		01.2020	174/DOŚ/15
WSPÓŁPRACA:			01.2020	-
ARCHM-06-19	1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-401
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU