



- UWAGI:**
- Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05
 - Rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu
 - Instalacja wyposażona w automatyczny rozłącznik DC
 - Prądy PEFs-EL40H-4
 - Kubatura budynku powyżej 1000m³

PIECZEC I PODPIS RZECZOZNAWCY DS.
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOROZAROWYCH

INWESTOR	Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
OBIEKT	Węzina 16, 82-300 Węzina
TYTUŁ SCHEMATU	Schemat ideowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 17,10 kWp
IMIĘ I NAZWISKO INSTALATORA	NUMER UPRAWNIENI
DATA	PODPIS
	NR RYSUNKU