



Olsztyn, dnia 11.01.2022 r.

L.dz. 53 /2022/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

***Dotyczy: postępowania nr 393/2021/TP/DZP pt. „Sukcesywne świadczenie usług związanych z obsługą techniczną i nadzorem oraz serwisem operatorskim; „Telemetrycznego systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą zasilania w energię i media budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”***

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie adresów budynków, w których znajduje się 5 węzłów, które Zamawiający planuje zmodernizować (z załącznika nr 1- Opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 5- projektowane postanowienia umowy). Dodatkowo proszę o sprecyzowanie ilości obiegów C.O., C.T. w tych węzłach.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający zamierza zmodyfikować i włączyć w istniejący TSN i S (w ramach prowadzonej przez pracowników SeC-UWM, eksploatacji Systemów Ciepłowniczych UWM) w 5 n/w budynkach:**

1. Ul. Obitza 1 (3 obiegi grzewcze: CO, CTw, CWU)
2. Ul. Dybowskiego 11 (3 obiegi grzewcze: CO, CTw, CWU)
3. Ul. Dybowskiego 9 (2 obiegi grzewcze: CO, CWU)
4. Ul. Oczapowskiego 12 B ( Obiegi grzewcze: 3xCO, 4x CTw – włączenie WP- TTP-CO/CTw/WZ/Eel w istniejący w TSN i S)
5. Ul. Pl. Łódzki 2 (2 obiegi grzewcze: CO, CTw – włączenie w istniejący WP-TPP (ul. Oczapowskiego 6-8)

*Z poważaniem*

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: mgr inż. Janusz Saba

Sporządziła: Barbara Drozd

PECJANISTA  
mgr Barbara Drozd