



Dobrzeń Wielki dnia: 2022-10-12

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadalni w Dobrzeń Wielkim"** – znak sprawy **ZP.271.330.2022.**

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu technologii kotłowni- pomp ciepła uzupełnionego o szczegółowe zestawienie materiałów, średnice przewodów, parametry pomp obiegowych, średnice zaworów) przelotowych i trójdrogowych, pojemności bufora, pojemności zasobnika c.w.u. itp.

Odp. W załączniku rysunki przedstawiające średnice przewodów, parametry pomp, wielkości zbiorników.

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie zestawienia elementów wentylacji mechanicznej np. tłumiki, kłapy p.poż, anemostaty, wentylatory itp.

Odp.

Wszystkie informacje dotyczące zestawienie ilości elementów instalacji wentylacji mechanicznej znajdują się w kosztorysie

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o parametry separatora tłuszczu.

Odp.

W załączniku PZT przedstawiono parametry separatora tłuszczu.

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rzędne studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odp.

W załączniku PZT przedstawiono wszystkie rzędne instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Pytanie 5

W poz. 17 w przedmiarze elektrycznym przewidziano rozdzielnicę BK- Baterii Kondensatorów. Brak w projekcie opisu z parametrami baterii. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Kompensacja mocy biernej zostanie skonfigurowana wynikowo po okresie zamierzonej pełnej eksploatacji w zależności od zakupionych urządzeń i odbiorników energii(atestowane urządzenia i odbiorniki o właściwych parametrach technicznych winny być fabrycznie skompensowane na tyle, aby nie skutkowało to koniecznością kompleksowej kompensacji).

Pytanie 6

Na rys. E-03 brak lokalizacji łączników oświetleniowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W załączeniu skorygowany rys. E-03 uzupełniony o brakujące wyłączniki.



Pytanie 7

Na schemacie rozdzielczym RK zaprojektowano wyłącznik mocy HMJ400DR. Aparat fizycznie nie zmieści się w projektowanej obudowie. Prosimy o wyjaśnienie i sprawdzenie czy taki duży aparat został poprawnie dobrany.

Odp.

W załączeniu rys. E-08 i E-10 ze skorygowanym bilansem, wyłącznikiem i zabezpieczeniem pieca. Ostateczną wersję wyłącznika dostosować do mocy zakupionych urządzeń (w przypadku rozbieżności z projektowaną technologią).

Pytanie 8

Prosimy o określenie czy w wycenie należy uwzględnić wszystkie pozycje z zestawienia „ Wykaz wyposażenia gastronomicznego do projektu”? Czy część jest po stronie zamawiającego?

Odp.

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy uwzględnić wszystkie pozycje z zestawienia „ Wykaz wyposażenia gastronomicznego do projektu”.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie okapów znajdujących się na rysunku S6.

Odp.

Parametry okapów zgodnie z projektem technologii rysunek A-01 - opis PAB, Załącznik str. 44-64.

Pytanie 10

W kosztorysie przewidziano 1056m LgY PE 16mm² do połączeń wyrównawczych. Dodatkowo w opisie występuje przewód LgY 35mm² do MSW z RG/RK. Przewodu tego nie uwzględniono w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Do wyceny należy przyjąć ok.50m przewodu LgY 35mm².

Zamawiający:
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Załączniki:

1. Rysunek S1
2. Rysunek S3
3. PZT
4. Rysunek E-03,
2. Rysunek E-08,
3. Rysunek E-10

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.
2. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzen Wielki>
3. aa.