

RD2/DZ/ZM-MC/8378,9553/11

Dębno dnia 07 września 2011 r.

PROFIL BIS sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 23
65-463 Zielona Góra

dotyczy: uzgodnienia projektu: Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem
na osiedlu domków w rejonie ulic Akacjowa, Klonowa i Lipowa w
Dębnie w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń
energetycznych

W odpowiedzi na pismo znak I dz 84/1208/PD/11 z dn. 27.07.2011 data wpływu 28.07.2011 oraz w uzupełnieniu pisma znak I dz 84/1379/PD/11 z dn. 30.08.2011 data wpływu 02.09.2011 dotyczące sprawy jw. Rejon Dystrybucji Dębno uzgadnia przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

- AD.8. Głębokość ułożenia kabli nn powinna wynosić 70cm a nie 60cm
- AD.9 Przejścia pod drogami również zabezpieczać rurami dzielonymi A PS o przekroju 110 i kolorze niebieskim dla kabli nn i przekroju 160 i kolorze czerwonym dla kabli SN, zastosowanie rur SRS nie jest możliwe bez przecinania kabli
- Istniejące kable powinny być lokalizowane minimum 0,5m od projektowanych krawężników dróg lub parkingów, absolutnie zakazana jest lokalizacja kabli pod ławami krawężników, jeżeli kabel nie mieści się poza droga i parkingiem na całej długości musi być osłonięty rurą a nawierzchnia musi być rozbieralna. W przypadku niwelacji terenu na trasach istniejących kabli, należy zachować odległości zgodne z normą N-SEP-004 w uzupełnieniu normą PN-76/E-05125, a w przypadku nie zachowania odległości należy kable pogłębić.

Rozpoczęcie prac ziemnych oraz każdorazowe odkrycie kabla elektroenergetycznego należy zgłosić w Posterunku Energetycznym Dębno tel. 095 760 9249. Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli wykonywać w uzgodnieniu z Posterunkiem Energetycznym Dębno a przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru.

Uzgodnienie ważne jest łącznie z opieczętowanymi załącznikami graficznymi. W RD Dębno sprawę prowadzi Marek Cichoń tel. 95 760 92 17.

Z poważaniem
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dyrektor

Edward Sulkowski