



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**



CERTYFIKAT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
w/g normy ISO 14001:2004
nr certyfikatu: EMS - 1212

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax (095) 760 30 95
www.bip.pwik.debno.com; e-mail: pwikdebno@post.pl

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 5
tel. 095 760 26 64

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 095 760 29 77

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 095 760 25 54

Inwestor:
Burmistrz Dębna
ul. M.J. Piłsudskiego 5
74 - 400 Dębno

Adres do korespondencji:
Profil Bis Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23
65 - 463 Zielona Góra
tel. +48683221341

Wasz znak : 1026/111/2011

z dnia: 19.07.2011r.

Nasz znak : DT-5010/U/11/2011

Dębno, dnia : 14.09.2011r.

Dotyczy : uzgodnienia Projektu Budowlanego – branża sanitarna „Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akcyjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie uzgadnia dokumentację techniczną – branża sanitarna „Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akcyjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie”.- z uwagami:

- W miejscu wykonywania nowej nawierzchni należy wynieść istniejące uzbrojenie do poziomu rzędnych projektowanej nawierzchni;
- Przebudowywane w związku z projektowanym remontem nawierzchni studnie należy wyposażać w nastudzienne płyty drogowe odciążające oraz w wentylowane pokrywy nastudzienne typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym;
- Nowoprojektowane wpusty burzowe należy zaprojektować jako wpusty krawężnikowe z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym lub jako wpusty drogowe z zawiasami z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym;
- Pozostałe z przebudowy kanalizacji sanitarnej pokrywy żeliwne nastudzienne należy przekazać protokolarnie dla przedstawiciela PWIK Sp. z o.o. w Dębnie;
- Istniejące przyłącza wody należy wyposażać w trzpienie i skrzynki uliczne wykonane z tworzywa sztucznego lub żeliwa;

Wpływ dn. 19.09.2011/1492
PROFIL BIS Sp. z o.o. Zielona Góra

DYREKTOR
d/s Technicznych
mgr inż. Stanisław Schenyszyn