



Bydgoszcz, dnia 26.09.2024 r.

**Dotyczy: postępowania nr 1/UZP/PM/2024 pn.: Dzierżawa parkomatów do pobierania opłat za parkowanie na terenie LPKIW „Myślęcinek” Sp. z o.o. wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem.**

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy z dnia 26.09.2024r., Zamawiający odpowiada:

**Pytanie nr 1.**

Czy instalacja elektryczna 230V jest już doprowadzona do lokalizacji gdzie mają być posadowione dwa z trzech dostarczonych parkomatów?

**Odpowiedź nr 1.**

Tak.

**Pytanie nr 2.**

Czy w lokalizacjach, gdzie mają być zainstalowane urządzenia są już wykonane fundamenty czy ich wykonanie jest obowiązkiem Wykonawcy? Jeśli już takie istnieją prosimy o informację jaki rozstaw śrub jest tam zastosowany lub jakie urządzenia były tam wcześniej zainstalowane.

**Odpowiedź nr 2.**

W dwóch miejscach/ lokalizacjach są wykonane fundamenty betonowe o grubości 400 mm o wymiarach 800x400 mm.

W trzecim miejscu/ lokalizacji wykonanie fundamentu jest obowiązkiem Wykonawcy.

W dwóch lokalizacjach były wcześniej zainstalowane 2 różne rodzaje urządzeń. Rozstaw kotew aktualnie działających urządzeń wynosi 437x116 mm



**Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myśleciniek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy**

REGON 090072920 KRS: 0000122406 NIP- 554-030-90-92 Kapitał zakładowy sp. 26.328.600,- zł

e-mail: sekretariat@myslecinek.pl,  
www.myslecinek.pl  
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175, tel.: 52-  
328-00-09, 52-328-00-23, fax: 52-328-00-24

