

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 09123000-7 gaz ziemny,
- 65210000-8 przesył gazu.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (w tym przesył), paliwa gazowego wysokometanowego (grupy E) w sposób ciągły, do instalacji znajdującej się w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w Ośrodku Taira i Leliwa w Konstancinie-Jeziorna, przy ul. Henryka Sienkiewicza 11/13.
2. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
3. W Ośrodku w Konstancinie- Jeziorna znajdują się następujące obiekty, do których niezbędna jest dostawa paliwa gazowego, o którym mowa w ust. 1:

LP.	Dane obiektu:	Minimalne ciśnienie paliwa gazowego przy jakim dostarczane będzie ww. paliwo	Grupa taryfowa (cennikowa sprzedawcy, który dostarcza paliwo w ramach obowiązującej umowy)	Grupa taryfowa OSD
1.	Budynek dydaktyczny	1,8 kPa	BW-4	W-4
2.	Budynek hotelowy	1,8 kPa	BW-4	W-4
3.	Budynek administracyjny	1,8 kPa	BW-3.6	W-3.6
4.	Budynek restauracyjny(stołówka)	1,8 kPa	BW-3.6	W-3.6
5.	Kuchnia	1,8 kPa	BW-2.1	W-2.1

4. Rodzaj i moc nominalna urządzeń gazowych, które są obecnie podłączone do instalacji gazowej w obiektach o których mowa w ust. 3 :

- a) Budynek administracyjny- 2 kotły o mocy po 70 kW,
- b) Budynek dydaktyczny : 3 kotły o mocy po 150 kW,
- c) Budynek hotelowy, restauracja i kuchnia: 3 kotły o mocy po 200 kW

5. Wszystkie kotły o których mowa powyżej to urządzenia:

Buderus nr seryjny 000012 ,numer katalogowy urządzenia 7746900767

Buderus nr seryjny 000010, numer katalogowy urządzenia 7746900767

Buderus nr seryjny 000036 ,numer katalogowy urządzenia 7736701277

Buderus nr seryjny 000034 , numer katalogowy urządzenia 7736701277

Buderus nr seryjny 000033 , numer katalogowy urządzenia 7736701277

Buderus nr seryjny 000002 , numer katalogowy urządzenia 52479

Buderus nr seryjny 000001 , numer katalogowy urządzenia 7736700903

Buderus nr seryjny 000007, numer katalogowy urządzenia 7736700903

6. Liczba gazomierzy:

Obecnie na terenie obiektów znajdujących się w Ośrodku Zamawiający posiada 4 gazomierze:

- a) Gazomierz nr 07KBKG1028029829731 w grupie taryfowej W-3.6
- b) Gazomierz nr 04MG16N0000512650505 w grupie taryfowej W-3.6
- c) Gazomierz nr 03MG16N0004082721703 w grupie taryfowej W-4
- d) Gazomierz nr 12M2G16L33500046083 w grupie taryfowej W -4

7. Przeznaczenie paliwa gazowego w obiektach Zamawiającego to cele opałowe przez organy administracji.

8. Ilości umowne dostaw gazu (szacowanie na okres 24 miesięcy):

LP.	Dane obiektu:	Szacowana ilość zużycia paliwa gazowego w całym okresie obowiązywania umowy (kWh)
1.	Kotłownia w budynku dydaktycznym ( ID PPG: 1936861199)	358 000
2.	Kotłownia w budynku hotelowym ( ID PPG: 1936861525)	400 000
3.	Kotłownia w budynku administracyjnym ( ID PPG: 1936861940)	200 000
4.	Kotłownia w budynku restauracyjnym (stołówka) (ID PPG: 1936861549)	115 000
5.	Kuchnia ( ID PPG: 1936861549)	16 000

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości paliwa gazowego nie pociąga dla zamawiającego (odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD.

9. Obecnie zamawiający posiada podpisaną umowę z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul. JanaKazimierza3, 01-248 Warszawa.

10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w ramach obowiązującej umowy z dostawcą wskazanym w ust. 9 jest : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.