


UWAGI:

1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.
Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki,
3. Nupracę słupów malować na wysokości 1,8m,
4. Słupy i oprawy malować proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 (mat struktura),
5. Fundament pomalować abizolem,
6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (+/-1cm),
ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (+/- 1cm).

 UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899									
Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia ul. Zagórnej w Gdańsku								
Stadium:	Projekt wykonawczy								
Tytuł rysunku:	Przekrój słupa								
	<table border="1"> <tr> <td>Rysunek nr:</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Arkusz:</td> <td>1 z 1</td> </tr> <tr> <td>Skala:</td> <td>1:50</td> </tr> </table>	Rysunek nr:	4	Arkusz:	1 z 1	Skala:	1:50		
Rysunek nr:	4								
Arkusz:	1 z 1								
Skala:	1:50								
Projektował:	inż. Sebastian Siewert								
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan								
	<table border="1"> <tr> <td>Nr uprawnień / Specjalność</td> <td>POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.</td> </tr> <tr> <td>Podpis</td> <td>POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>06.2021</td> </tr> <tr> <td>Numer arch.:</td> <td>-</td> </tr> </table>	Nr uprawnień / Specjalność	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.	Podpis	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.	Data:	06.2021	Numer arch.:	-
Nr uprawnień / Specjalność	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.								
Podpis	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.								
Data:	06.2021								
Numer arch.:	-								