



**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Inowrocławiu**

BD.ZUZ.1.4210.260.2023.BC

**DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i pkt 9) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) i ust. 4, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

po rozpatrzeniu żądania pełnomocnika **Gminy Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica** o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

- rowów przydrożnych otwartych o przekroju trapezowym, zlokalizowanych na działkach nr 40, 100/1, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 111/1 obręb 0015 Janowice oraz 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 32/4, 34, 35, 36/6 47/2 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie;
- przepustów – przebudowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego na obiekt o wymiarach 2000 x 2000 mm i długości 9 m – P1, zlokalizowanego na działce nr 111/1 obręb 0015 Janowice i działkach nr 35 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty oraz w ramach przebudowy przepustu wykonanie nowego przepustu o średnicy  $\varnothing$  400 mm o długości 14 m w ciągu wykonywanego rowu drogowego oznaczonego jako R28-R29, zlokalizowanego na działkach 36/6 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty

oraz pozwolenia na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przebudowa przekroczenia linią energetyczną średniego napięcia – kabel SN typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x70 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej RHDPEp  $\varnothing$  160, metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Dopływ z Bożejewic w granicach działki nr 35 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice”

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU  
orzeka:**

- I. Udzielam **Gminie Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
- rowów przydrożnych otwartych o przekroju trapezowym, zlokalizowanych na działkach nr 40, 100/1, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 111/1 obręb 0015 Janowice oraz 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 32/4, 34, 35, 36/6 47/2 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie;

Parametry rowu, kilometraż drogi, strona	Oznaczenie odcinka rowu	Rzędna początkowa	Rzędna końcowa	Długość	Nr działki, obręb	Współrzędne początku rowu	Współrzędne końca rowu
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+002.19 do km 0+039.56 str. lewa	R1-R2	82,40	82,66	37,37	40, 100/1, 104/1, 104/3, Janowice Obr. 0015, 24/1, 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842185.55 Y: 6518716.50	X: 5842175.66 Y: 6518753.23
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+052.56 do km 0+095.67 str. lewa	R3-R4	82,99	83,28	43,11	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842174.68 Y: 6518766.20	X: 5842172.05 Y: 6518809.00
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+108.77 do km 0+138.99 str. lewa	R5-R6	83,17	82,90	30,22	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842171.85 Y: 6518822.03	X: 5842171.53 Y: 6518852.26
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+151.00 do km 0+157.28 str. lewa	R7-R8	82,79	82,75	6,28	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842171.41 Y: 6518864.26	X: 5842171.34 Y: 6518870.54
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+174.38 do km 0+193.98 str. lewa	R9-R10	82,67	82,59	19,6	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842171.16 Y: 6518887.64	X: 5842170.96 Y: 6518907.24
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+206.98 do km 0+226,24 str. lewa	R11-R12	82,53	82,45	19,26	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842170.82 Y: 6518920.24	X: 5842170.62 Y: 6518939.50
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+240,24 do km 0+285,49 str. lewa	R13-R14	82,41	82,27	45,25	104/3 Janowice Obr. 0015 24/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842170.47 Y: 6518953.49	X: 5842169.99 Y: 6518998.75
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+240,24 do km 0+285,49 str. lewa	R15-R16	82,23	82,30	45,25	104/3 Janowice Obr. 0015	X: 5842169.85 Y: 6519012.75	X: 5842169.28 Y: 6519066.74
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+015,82 do km 0+153,43 str. prawa	R17-R18	82,35	82,77	137,61	25/1, 25/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842152.76 Y: 6518727.69	X: 5842162.68 Y: 6518866.60
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+167.43 do km 0+353,50 str. prawa	R19-R20	82,70	82,30	186,07	25/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842162.54 Y: 6518880.60	X: 5842160.58 Y: 6519066.65
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+387 do km 0+425,00 str. lewa	R21-R22	81,25	80,64	38	32/4 Rożniaty Obr. 0035, 105/1, 104/4 Janowice Obr. 0015	X: 5842169.83 Y: 6519100.50	X: 5842166.46 Y: 6519138.49
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+387,02 do km 0+427,50 str. prawa	R23-R24	80,75	80,63	40,48	32/4, 47/2, 34 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842157.60 Y: 6519099.86	X: 5842155.96 Y: 6519140.18



Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+466,05 do km 0+466,39 w poprzek drogi gminnej w ciągu rowu melioracyjnego	R25-R26	77,86	77,76	10	111/1 Janowice Obr. 0015, 47/2, 35 Rożniaty Obr. 0035	Y: 6519178.28 X: 5842148.62	Y: 6519180.09 X: 5842167.54
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+472,87 do km 0+523,67 str. prawa	R27-R28	80,35	80,91	50,8	35, 47/2, 36/6 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842151.39 Y: 6519185.33	X: 5842144.04 Y: 6519234.11
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+530,93 do km 0+589,18 str. prawa	R29-R30	81,02	81,85	58,25	47/2, 36/6 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842141.53 Y: 6519240.68	X: 5842113.69 Y: 6519290.43
Rów otwarty o przekroju trapezowym, pochylenie skarp 1:1,5, szer. dna 0,4 m od km 0+570,94 do km 0+589,18 str. lewa	R31-R32	81,71	81,86	18,24	47/2 Rożniaty Obr. 0035	X: 5842131.13 Y: 6519280.16	X: 5842120.91 Y: 6519295.31

- przebudowa rowu polegająca na przebudowie przepustu w ciągu rowu melioracyjnego na obiekt o wymiarach 2000 x 2000 mm i długości 9 m – P1, zlokalizowanego na działce nr 111/1 obręb 0015 Janowice i działkach nr 35 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty oraz w ramach przebudowy przepustu wykonanie nowego przepustu o średnicy  $\varnothing$  400 mm o długości 14 m w ciągu wykonywanego rowu drogowego oznaczonego jako R28-R29, zlokalizowanego na działkach 36/6 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty;

Oznaczenie przepustu	Rzędna początkowa	Rzędna końcowa	Długość [m]	Średnica, przekrój [mm]	Kilometraż drogi	Nr działki, obręb	Współrzędne początku	Współrzędne końca
P1	77,825	77,79	9	2000x2000	0+466,01	35, 47/2 Rożniaty Obr. 0035 111/1 Janowice Obr. 0015	X: 5842153.61 Y: 6519178.64	X: 5842162.58 Y: 6519179.30
R28-R29	80,91	81,02	14	$\varnothing$ 400	0+523,67 - 0+530,98	47/2, 36/6 Rożniaty Obr. 0035	Y: 6519234.11 X: 5842144.04	Y: 6519240.68 X: 5842141.53

- II. Udzielam **Gminie Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica** pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przebudowa przekroczenia linią energetyczną średniego napięcia – kabel SN typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x70 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej RHDPEp  $\varnothing$  160, metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Dopływ z Bożejewic w granicach działki nr 35 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.

Parametry przekroczenia pod dnem cieku Dopływ z Bożejewic:

- lokalizacja przekroczenia – działka nr 35 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica;
- metoda – przewiert sterowany w rurze osłonowej RHDPEp  $\varnothing$  160;
- długość całkowita przekroczenia cieku pod działką nr 35 obręb Rożniaty – 14,48 m;
- szerokość rury osłonowej – 160,0 m;
- głębokość posadowienia przewodu – 1,5 m poniżej istniejącego dna cieku (góra rury osłonowej);
- rzędna dna cieku – 77,85 m n.p.m.;
- rzędna przewodu – 76,35 m n.p.m.;
- brzegowe współrzędne geodezyjne przekroczenia: punkt nr 1: X–5842151.54 Y–6519171.42  
punkt nr 2: X–5842149.47 Y–6519185.74

- III. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I i II niniejszej decyzji udziela się z zachowaniem następujących warunków i zobowiązuje się uprawnionego do:
1. Utrzymywania urządzeń wodnych w należytych stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji oraz eksploataowania ich zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
  2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  3. Wszelkie uszkodzenia w obrębie cieków wynikające z prowadzonych robót muszą zostać usunięte.
  4. Oznaczenia miejsca wejścia i wyjścia rurociągu słupkami tzw. „oznacznikami” po obu stronach cieków.
  5. Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) przed rozpoczęciem prac należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
  6. Naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstaną w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
  7. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

IV. Zastrzec, że:

- 1) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- 2) Zobowiązuje się uprawnionego do naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli takie powstaną w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.
- 3) Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- 4) Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
- 5) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- 6) Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- 7) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

### UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło żądanie Gminy Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica reprezentowanej przez pełnomocnika - Rafała Młynarczyka R-DROG Projektowanie i Nadzór, Kłopot 15D, 88-110 Inowrocław na wykonanie urządzeń wodnych:

- rowów przydrożnych otwartych o przekroju trapezowym, zlokalizowanych na działkach nr 40, 100/1, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 111/1 obręb 0015 Janowice oraz 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 32/4, 34, 35, 36/6 47/2 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie;



- przepustów – przebudowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego na obiekt o wymiarach 2000 x 2000 mm i długości 9 m – P1, zlokalizowanego na działce nr 111/1 obręb 0015 Janowice i działkach nr 35 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty oraz w ramach przebudowy przepustu wykonanie nowego przepustu o średnicy  $\varnothing$  400 mm o długości 14 m w ciągu wykonywanego rowu drogowego oznaczonego jako R28-R29, zlokalizowanego na działkach 36/6 i 47/2 obręb 0035 Rożniaty

oraz pozwolenia na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przebudowa przekroczenia linią energetyczną średniego napięcia – kabel SN typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x70 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej RHDPE  $\varnothing$  160, metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Dopływ z Bożejewic w granicach działki nr 35 obręb 0035 Rożniaty, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice”.

Planowana inwestycja będzie realizowana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162). Nieruchomości przewidziane do podziału pod realizację inwestycji będą po uprawomocnieniu decyzji ZRID własnością inwestora – Gminy Kruszwica.

Po przeanalizowaniu całości otrzymanego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego stwierdzono, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych wobec czego organ pismem z dnia 17 sierpnia 2023 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i złożenia wyjaśnień. Po uzupełnieniu braków Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.260.2023.BC z dnia 12.10.2023 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podał w/w informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kruszwica, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczone w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Materialną podstawą do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6) i pkt 9) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych i na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączono operat wodnoprawny, pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja została przygotowana w oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawny pn. zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice” i został sporządzony 18 września 2023 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska na mocy art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).

JCWP i JCWPd ustalone zostały na podstawie danych zawartych w kartach charakterystyk powstałych podczas realizacji projektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, które zamieszczone zostały na stronie <https://apgw.gov.pl/>.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Noteć od Kanału Warta-Gopło do Noteci Zachodniej, oznaczona europejskim kodem PLRW6000111881999, której aktualny stan w rozporządzeniu Ministra



Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 poz. 1475) określono jako zły stan wód. Status JCWP – SZCW – silnie zmieniona część wód; zlewnia monitorowana. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: stan/potencjał ekologiczny - dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć od ujścia Noteci Zachodniej do jez. Gopło (dla węgorza europejskiego). Stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600043, której stan chemiczny i ilościowy oraz stan JCWPd określono jako słaby. Cele środowiskowe: stan chemiczny - dobry stan chemiczny z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych); stan ilościowy - brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i pkt 9) w związku z art. z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) i ust. 4, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), cytowane w podstawie prawnej decyzji.

#### POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

*Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 500 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. Wniesiona opłata pokrywa koszty postępowania. W toku postępowania ustalono także, że wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 750 zł i powstała nadpłata. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty w wysokości 250 zł.*



Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski  
Zastępca Dyrektora

Otrzymują:

- 1) Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica  
poprzez pełnomocnika:  
Rafał Młynarczyk  
R-DROG Projektowanie i nadzór  
Kłopot 15D, 88-110 Inowrocław
- 2) Województwo Kujawsko-Pomorskie  
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
- 3) Katarzyna Gawda
- 4) Andrzej Gawda
- 5) Edward Woźniak, Janowice 12, 88-150 Janowice
- 6) Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
- 7) Gospodarstwo Rolne Kobylniki Sp. z o.o., Kobylniki 6, 88-150 Kobylniki
- 8) Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A., Aleje Jerozolimskie 142 A  
adres do korespondencji:  
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
- 9) Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 10) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Nadzór Wodny w Inowrocławiu, ul. Toruńska 25, 88-100 Inowrocław

