



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8864/BR/ZTI/2023
z dnia: 2023-11-30

Zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowość: Janowice (gm. Kruszwica)

Adres: dz. nr 105/1, 104/4, 111/1 obręb 0015 Janowice oraz 47/2, 36/6, 35, 34 obręb 0035
Rożniaty.

Projektant: Rafał Młynarczyk, upr. nr: KUP/0114/POOD/14

Inwestor: Gmina Kruszwica Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

8864/BR/ZTI/2023

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:

Kierownik
Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień

Dariusz Świtek

Osoba do kontaktu: Ryszard Łodygowski (ryszard.lodygowski@psgaz.pl)

2023/1413/ZTU/2023

Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42, z dopiskiem pod adresem „Dział Stacji i Sieci Gazowych”, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. Istniejący, wyłączony z eksploatacji gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 stal, MOP 5,5 MPa rok budowy 1975 naniesiono orientacyjnie. Wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 stal jest projektowany gazociąg w/c DN 350 stal, MOP 8,4 MPa, na który PSG sp. o.o. posiada aktualne pozwolenie na budowę. Gazociąg w/c DN 350 stal jest w trakcie budowy z planowanym terminem zakończenia do 30.06.2024 r.
3. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia nie należy urządzać składowisk gruntu lub materiałów, oraz organizować pracy i postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego, prac nie wykonywać sprzętem mechanicznym.
5. Nad siecią gazową dystrybucyjną w pasie 4 m (w każdą stronę) nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
6. Słupki barier drogowych/ochronnych należy lokalizować min. 1,0 m od gazociągu wysokiego ciśnienia, krawężniki betonowe montować na ławie tłuczniowej.
7. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Inowrocławiu.
8. Przed przystąpieniem do prac w miejscach skrzyżowań, należy wykonać wykopy kontrolne (ręcznie) w celu lokalizacji gazociągu w/c.
9. Wszelkie prace w pobliżu/skrzyżowań z gazociągiem w/c należy wykonywać w obecności przedstawiciela PSG sp. z o.o.
10. Zabrania się usuwania elementów sieci gazowej tzn. słupków oznacznikowych, kierunkowych, pomiarowych, kolumn wydmuchowych.
11. Po zakończeniu zadania wykonawca jest zobligowany do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej) wraz z profilem podłużnym w miejscu skrzyżowania z gazociągami w/c oraz oświadczeniem kierownika budowy.
12. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu w/c (miejscu skrzyżowań) powinny być potwierdzone protokołem odbioru.
13. Wszelkie uszkodzenia dystrybucyjnej sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
14. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG sp. z o.o. stanowi integralną część uzgodnienia.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Kierownik
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dariusz Świtek

.....
Podpis i pieczęćka

