

sygn. akt: SGI.271.1.2025

Krzywcza, 04.03.2025 r.

Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp.)
pn.: „**Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w Krzywczy z unowocześnieniem procesu oczyszczania, w formule zaprojektuj i wybuduj**”.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający Gmina Krzywczka reprezentowana przez Wacława Pawłowskiego – Wójta Gminy informuje wszystkich wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytanie.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytania i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

Pytania

1. W związku z opublikowaniem odpowiedzi i wyjaśnień, które zmieniają w istotny sposób opis przedmiotu zamówienia (np. zakres opracowania został ograniczony do jednej działki) prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z 07.03.2025 r. na 14.03.2025. Czas ten jest niezbędny do ponownego rozpatrzenia zakresu i wykonania rzetelnej wyceny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. Obowiązujący termin składania ofert 07.03.2025r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że część osadowa w I etapie pozostaje bez zmian tj. pozostaje komora stabilizacji, prasa oraz pozostałe elementy układu.

Odp. Część osadowa tzn. obiekty obecnie stanowiące ciąg technologiczny przeróbki osadu takie jak:

- 1) Komora tlenowej stabilizacji osadu
 - 2) Zbiornik osadu
 - 3) Budynek odwadniania osadu wraz z prasą do osadu
- pozostają w I etapie bez zmian z wyjątkiem urządzeń elektrycznych.**

3. Prosimy o określenie zakresu prac remontowych w obiektach tj. ewentualne malowanie, okładziny wewnętrzne, elewacje itp.

Odp. Wykonania nowej elewacji wraz z dociepleniem wymagają wszystkie budynki.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z budową geotechniczną podłoża wszelkie konieczne zabiegi stabilizacyjne i modyfikacyjne gruntu pod budowę obiektów (np. reaktor) typu wykonanie palowania, wymiany gruntów itd. należy ująć w cenie ofertowej, czy będą przedmiotem robót dodatkowych? Nadmieniamy, że są to bardzo kosztowne roboty.

Odp. Zabiegi stabilizacyjne i modyfikacyjne gruntu należy ująć w cenie ofertowej.



Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

w imieniu Zamawiającego:
Wójt
Wacław Pawłowski