



Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.94.2.2017

**P O S T A N O W I E N I E NR 94 - 1/2017**

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zmianami) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu **„Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku domu studenckiego ESKULAP Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49”**, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Macieja Piłata, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

**wyraża zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - tj. zachowanie zapasu wody (zbiornik o pojemności 13 m<sup>3</sup>) do celów przeciwpożarowych,

**pod warunkiem**

- wykonania wszystkich zaleceń, o których mowa w Postanowieniu nr 94/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz w treści **„Ekspertyzy technicznej ...”** a także uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

**Uzasadnienie**

Pan Piotr Stawny skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przedstawionych w **„Ekspertyzie technicznej ...”**.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczno – budowlane (brak miejsca w budynku) i fakt, że nie ma możliwości zapewnienia dodatkowego zbiornika z wodą do celów przeciwpożarowych, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę

budowlanego rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie wszystkich przedsięwzięć, o których mowa w treści „**Ekspertyzy ...**” i Postanowieniu nr 94/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wpłynie pozytywnie na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej połączony ze stanowiskiem kierowania KM PSP w Poznaniu, natomiast jego lokalizacja umożliwia dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej w czasie poniżej 5 minut. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
mł. brygadier Andrzej Bartkowiak

#### Otrzymują:

1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
Pan Piotr Stawny – Z-ca kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
ul. Fredry 10  
61– 701 Poznań
2. KM PSP w Poznaniu
3. aa