SZR – P.POŻ

Obudowa typu ZEWNETRZNEGO WZMOCNIONA
II kl. ochronności, IP65
RAL 9002

Z PRZED GŁOWWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
zasilania gwarantowanego
Pi=100kW ; kz=1
Ps=100kW ; kz=1



NHXH FE180/E90 5x4 mm²
ZSILANIE AGREGAT POTRZEBY WŁASNYCH

ZASILANIA R–P.POŻ
PIWNICA
Pi=100kW

NHXH FE180 PH30/E30 5x1*70
L=30m
R–P.POZ

NHXH FE180/E90 3x1,5 mm²
ZSILENIE UPS POTRZEB WŁASNYCH SZR

NHXH FE180/E90 3x1,5 mm²
ZSILENIE GRZAŁKI SZAFY

Jednostka prowadząca temat:

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT

Pracowania Projektowa " *HYDROMONT* "
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM

BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Inwestor:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
FILIA W PŁOCKU

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0436/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk **nr ew, LUB/0145/POOE/10**	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński. TECHNIK Mat. BHP nr. 2092/P/2003 Licencja poś. tech. B nr ew 0010311 CMBOP dla systemu CEO nr. 2/07/2008 CMBOP dla systemu ZDF nr. 1/11/2008 ECP-CON/2014	

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SCHEMAT ROZDZIELNI SZR

Data:	Nr rys.	Skala:
06.2016 r.	PW_EL_15	1:100