nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8
TRSA KABLI EL – ośw awaryjne
– zasilanie wentylatorów
– zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu istniejący

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu Agregatu projektowany

Kratka maskująca 1600x900mm

kanał went.1600x900mm
Aeff min.1,44m2

obudować płytą kart.gipsową

wyrzutnia powietrza 1600x900mm
normalnie zamknięta, sterowana siłownikiem elekt.

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N	
D4N	
A3-L	
A3-L-T	
A3K-L	
A3-L	
EAD-L	
EAD-L	

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Słowała Nr upr. 540/2011
Płock, dn. 08.08.2016 r.
zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

jednostka prowadząca sprawę:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracowania Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Wykonał:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr uw. MAZ/0436/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński. TECHEM Cert. EN nr 1276/12/W CMKOP dla wymiaru 1000 cz. 1/07/2008 CMKOP dla wymiaru 400 cz. 1/07/2008 CMKOP dla wymiaru ZSP nr. 1/11/2008 ŚP-109/2014	
Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_EL_02	Skala: 1:100

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PIETRA 0