kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ w kanale głownym – 37700m3/h
nawiew X piętro 9425m3/h
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

TRSA KABLI EL – ośw awayjne
– zasilanie wentylatorów
– zasilanie windy ratowniczej
drabina kablowa odpornosci ogniowej 180 minut

Kanał wentylacyjny 0,7x1,0 stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc 0,5x1,0m
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH

D3N	Oprawa awaryjna 3h/SE/ST IP65 ALED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy do ścian Wykonanie oprawy wykonanie wskazania przestrzeni
D4N	Oprawa awaryjna 4h/SE/ST IP65 ALED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy do ścian Wykonanie oprawy wykonanie wskazania przestrzeni
A3-L	Oprawa awaryjna ALP30 LED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy Wykonanie piktogramu kolorowy Montaż
A3-LT	Oprawa awaryjna ALP30 LED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy do ścian Wykonanie piktogramu kolorowy Montaż
A3K-L	Oprawa awaryjna ALP30 LED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy Przeznaczona do montażu kasjerskie Wykonanie piktogramu kolorowy Montaż
A3-L-I	Oprawa awaryjna jednostronna ALP30 LED IP65 4h/ST/EM Montaż natynkowy Wykonanie piktogramu kolorowy Montaż
EAJ-L	Oprawa awaryjna jednostronna EIMI ALP LED 4h/ST/EM Montaż podsufitowy do kasjerskie Wykonanie piktogramu kolorowy wskazanie kolorowy
EAD-L	Oprawa Ewakuacyjna Warszawa dwustr – EIMI ALP LED Jednostronna LED dwustronna Montaż natynkowy Wykonanie piktogramu kolorowy wskazanie kolorowy

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
(podpis i pieczęć)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami:~~

Jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA hydromont
Pracowania Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Projektant:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY
	Imię i Nazwisko / nr uprawnień	Podpis	Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0436/POOE/06		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźniak nr ew. LUB/0145/POOE/10		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń (nr ew. 0436/POOE/06) CNBOP dla systemów SSP1 nr. 2297/2006 CNBOP dla systemów SSP nr. 1711/2010 SITP 029/2014		Nazwa rys.: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PIETRA 8
Data: 06.2016 r.	Nr rys.: PW_EL_10	Skala: 1:100	