

**Znak sprawy: NSZ.26.P23.2022.MM**

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia  
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę  
materiałów elektrycznych  
PN/23/2022/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Pozycja 30. Ochronnik przepięć 1P, czy 4P?

**Odpowiedź:**

Ochronnik przepięć 1P.

**Pytanie nr 2:**

Pozycja 46. Nie ma przewodu OMY o przekroju 4x1, ale jest OWY 4x1. Czy Zamawiający dopuści OWY 4x1?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na przewód OWY 4x1 mm, 300/500V.

**Pytanie nr 3:**

Pozycja 74. Świetlówka zwykła, czy LED? Jaka barwa światła?

**Odpowiedź:**

Świetlówka zwykła, barwa światła neutralna.

**Pytanie nr 4:**

Pozycja 39. Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. LgY 400/750V 1x0,5mm<sup>2</sup> nie jest produkowany w kablowniach. Jaki przewód należy wycenić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na przewód LgY 450/750V 1x0,5 mm.

**Pytanie nr 5:**

Pozycja 48. Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia. OMY 300/500V 3x2,5mm<sup>2</sup> nie jest produkowany w kablowniach. Jaki przewód należy wycenić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na OWY 300/500V 3x2,5 mm.

**Pytanie nr 6:**

Pozycja 54. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę w dwóch odcinkach na bębnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę na dwóch odcinkach, 1000m + 800m.

**Pytanie nr 7:**

Pozycja 44 – 53. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przewodów w innych fabrycznych odcinkach niż po 100m?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 8:**

Pozycja 73 i 74. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę odpowiednio: oprawy pod tuby LED i świetlówki LED?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 9:**

Pozycja 75. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy +/- 1W z zachowaniem wartości minimalnego strumienia świetlnego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Pozycja 26. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę stycznika ESC225 2NO tego samego producenta HAGER?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 11:**

Pozycja 27. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę stycznika ESC425 4NO tego samego producenta HAGER?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 12:**

Pozycja 36. Złączka ZUG G4 żółta o numerze katalogowym 11-821 producenta Pokój nie występuje. O jakim numerze katalogowym należy wycenić złączkę, skoro Zamawiający nie dopuszcza wyceny asortymentu równoważnego dla tej pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na Złączka ZUG G4 żółta, nr kat: A11-A21 Spółdzielnia Pokój.

**Pytanie nr 13:**

poz. 54 - Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0,8 (odcinek na 1 bębnie) mb. 1800. Mogą być mniejsze odcinki ? Dostępny jest maksymalnie 1000mb

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę na dwóch odcinkach, 1000m + 800m.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę szyny w konfiguracji 7x16mm<sup>2</sup> + 1x50mm<sup>2</sup> + 1xbednarka 30mm wykonanej z mosiądzu + ABS?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę szyny w konfiguracji 7x16mm<sup>2</sup> + 1x50mm<sup>2</sup> + 1x bednarka 30mm wykonanej z mosiądzu + ABS oraz w konfiguracji wyspecyfikowanej w Ogłoszeniu.

**Pytanie nr 15:**

Pozycja nr 46. Sprzeczny opis przedmiotu zamówienia OMY 300/300V 4x1,0mm<sup>2</sup> nie jest produkowany w kablowniach. Jaki przewód należy wycenić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na Przewód OWY 4x1 mm, 300/500V.

**Pytanie nr 16:**

Pozycja 71. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę opaski o wymiarze 370x4,8mm?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 17:**

Pozycja 72: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę opaski o wymiarze 550x8,8mm?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.**

**Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.**

Tarnów dn. 18.02.2022 r.