Rzut- poziom -0,10m



a-PŁYTA NIECKI FONTANNY

-Warstwa spadkowa -Wylewka bet. (beton W8)	6,0 cm
-Płyta fundamentowa, żelbetowa (beton W8)	20 -40 cm
-Chudy beton	10,0 cm
-podsypka piaskowa	15,0 cm
-rodzime podłoże	

b-KOLUMNA CERAMICZNA

-Kształtka ceramiczna, szkliwiona wym. podstawy 13,0x29,2cm o zmiennej wysokości , klejone kitem na bazie żywicy epoksydowej typu D.E.R. utwardzonej modyfikowanymi utwardzaczami aminowymi typu Akfanil 50 i mielonej mączki kolainitowej (ceglanej) o bardzo drobnym uziarnieniu. Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych

-rdzeń betonowy - beton wodoszczelny W8 , zbrojony *(zbrojenie zgodnie z proj. konstrukcji)*

c-NAWIERCHNIA CHODNIKA

-kostka betonowa 10x20x6cm w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm	6,0 cm
-podsypka piaskowa o frakcji do 2mm	3,0 cm
-Podbudowa z piasku zagęszcz.cementem lub z kruszyw zagaszanych mechanicznie	30,0 cm
-warstwa odsączająca	10,0 cm
-rodzime podłoże	

d-PŁYTA STROPOWA KOMORY INSTALACYJNEJ Z KLAPĄ REWIZYJNĄ

-klapa rewizyjna wypełniona wylewką betonową i kostką betonową	12,5 cm
- wylewka betonowa (beton W8)	6,0 cm
- płyta stropowa żelebetowa (beton W8)	20,0cm

e-PŁYTA STROPOWA KOMORY INSTALACYJNEJ-PŁYTA FUNDAMENTOWA

-płyta fundamentowa, żelbetowa (beton W8)	20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa	
- chudy beton	10,0cm
- podsypka piaskowa	15,0cm
- podłoże rodzime	

f-ŚCIANA KOMORY INSTALACYJNEJ -PŁYTA FUNDAMENTOWA

- ściana fundamentowa, żelbetowa (beton W8) 20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja termiczna polistyren eksudrowany XPS 5,0cm
- folia tłoczona, mocowana za pomocą łączników mechanicznych z podkładkami uszczelniającymi,do warstwy wylewki ,wykończenie- listwa zamykająca
- podsypka piaskowa

LEGENDA

- kształtki ceramiczne, szkliwione, z rdzeniem betonowym, zbrojonym prętami stalowymi *(zgodnie z proj. konstrukcji)*
- konstrukcja niecki fontanny *(zgodnie z proj. konstrukcji)*
- wylewka betonowa z warstwą spadkową zgodną z nachyleniem terenu
- istniejące obrzeże betonowe 50x20x6cm
- odpływ denny *(zgodnie z proj. instal. sanit.)*
- dysza zraszająca *(zgodnie z proj. instal. sanit.)*
- oprawa oświetleniowa LED, wodoodporna IP 68 w poziomie płyty fundamentowej *(zgodnie z proj. elektrycznym)*
- oprawa liniowa LED,min. IP67 barwa biała, neutralna 3500-4000k *(zgodnie z proj. elektrycznym)*
- kierunek spadku o nachyleniu 0,5% w płaszczyźnie niecki fontanny
- spadek zgodny z ukształtowaniem terenu
- Kominek wentylacyjny pvc, wywiewny
- Kratka wentylacyja komory nawiewna

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, przebicia domierzyć na budowie zgodnie z poziomem istniejacej instalacji
2. Wszelkie zmiany konsultować z projektantem
3. W trakcie prac przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
4. Prace remontowe wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim, Wszelkie kopiowanie, powielanie, odsłepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA HAMER
www.hamerski.pl
ul. Zakład Nr 53, 70-405 Szczecin, tel. 91 48 48 ... mail@hamerski.pl

NR PROJEKTU M-119

INWESTOR
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin

REMONT RZEŹBY ZRASZANEJ WODĄ- FONTANNA LABIRYNT W SZCZECINIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI
zbieg ul. Więckowskiego i al. Wojska Polskiego , Szczecin , woj. zachodniopomorskie
dz. nr 7, 12/14, 12/15 ;obręb nr 1041

PROJEKT WYKONAWCZY
Autor projektu: arch Marcin Hamerski

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. **MARCIN HAMERSKI**
Upr. bud. nr 8/ZPOIA/OKK/2012 w spec. architektura

OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. **KATARZYNA MARCJANIK**
mgr inż. arch. **KATARZYNA CHMARA**

RZUT- poziom -0,10m

A.2

DATA
MARZEC 2021
SKALA 1:25
NR RYSUNKU