



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Łódź, dnia 28 maja 2024 r.

DEA.ZP-261/6/2024

***Do zainteresowanych
prowadzonym postępowaniem***

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pod nazwą „Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Multi Split i Split w pomieszczeniach WSRM w Łodzi – ETAP I”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 27

„Witam mam zapytanie w sprawie PRZETARG NR: 27117926

kto naszykuje zabezpieczenia elektryczne powinien być 1 pod każdy klimatyzator dla bezpieczeństwa, okno które należy obrobić na 3.7. Budynek ul. Kościuszki 140A i pod licznik na gniazdko. W budynku 3.1.1 i 3.1.2. są przewiercy dachowe będą wywiercone po 2 aby nie dziurawić dachu, chyba że ma być osobno dla każdego klimatyzatora to też należy zadeklarować wtedy wyjdzie mniej przewodów miedzianych i elektrycznych.”

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający oczekuje dostawy klimatyzatorów, wraz z uruchomieniem i próbami szczelności. Wszystkie niezbędne czynności techniczne, w tym przewiercy, montaż zabezpieczeń elektrycznych, wykonanie odprowadzenia skroplin pozostaje po stronie Wykonawcy. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej zalecana wizja lokalna.

Pytanie 28

"Zamawiający odmawia zmiany dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz pomieszczenia z uwagi na konieczność zachowania komfortu pracy" jest bezzasadna, ponieważ nie ma na rynku urządzeń, które w 100% spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający wymagając takie parametry nie zweryfikował, czy istnieją na rynku urządzenia, które spełniają wymagane parametry. Ponownie zwracam się z prośbą o zmianę ciśnienia jednostki wewnętrznej na 38dB i jednostki zewnętrznej na 58dB dla jednostki zewnętrznej multisplit, w przypadku jednostek zewnętrznych split nie ma potrzeby zmiany.

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający po analizie klimatyzatorów dostępnych na rynku informuje, że dla jednostki multisplit dopuszcza zmianę ciśnienia jednostki wewnętrznej na 38dB i jednostki zewnętrznej na 58dB dla jednostki zewnętrznej multisplit. Dla pozostałych jednostek typu split parametry bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień **05.06.2024 r.**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrmlodz> do dnia **05.06.2024 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.06.2024 r. o godzinie 11:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-
Administracyjnych WSRM w Łodzi

Dawid Kowalewski
(dokument podpisany elektronicznie)



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188