

Wyodrębniona sieć powinna być zabezpieczona zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Instalację okablowania wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- wykonać zgodnie z normą PN-EN 50173,
- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakończone gniazdami abonenckimi typu RJ-45

6.4. Ogrzewanie i ciepło technologiczne

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe i zgodne z technologią.

7. Wytyczne branżowe

7.1 Wytyczne do branży budowlanej

Prace budowlane wykonywane będą na podstawie projektów branżowych z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym opracowaniu.

7.2. Wykończenie wnętrz

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wykończenie ścian	Powierzchnia
Poziom 0				
1.	Komunikacja	Gres	Farba lateksowa	14,4
2.	Sala terapeutyczna 1	Terakota drewnopodobna	Farba lateksowa	27,9
3.	Gabinet lekarski	Terakota drewnopodobna	Farba lateksowa przy punktach wodnych glazura do 1,6m	13,6
4.	Sala terapeutyczna 1	Terakota drewnopodobna	Farba lateksowa	19,5
5.	WC pacjentów Niep.	Gres	glazura do 2,0m powyżej farba lateksowa	4,5
6.	Gabinet	Terakota drewnopodobna	Farba lateksowa przy punktach wodnych glazura do 1,6m	12,4
			Razem	92,3m²

Na ścianach we wszystkich ciągach komunikacyjnych poziomych głównych dostępnych dla pacjentów należy zamocować odbojnice. Połączenia ściany z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bez szczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.