# Skrzynka automatyki
# SA_S00




Wykonać 1 egzemplarz

| Nr | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ogranicznik przepięć stopnia III dla sygnału analogowego 4..20mA | szt. | 2 | |
| 5 | Ogranicznik przepięć stopnia III dla protokołu PROFIBUS DP | szt. | 1 | |
| 4 | Ogranicznik przepięć stopnia II | szt. | 1 | |
| 3 | Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA 25A 2P | szt. | 3 | |
| 2 | Zaciski przyłączeniowe 2,5mm2 | szt. | 40 | |
| 1 | Skrzynka z tworzywa sztucznego z płytą montażową IP65 330x430x200 | kpl. | 1 | |


Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia
m.konarzewski@mk-proj.com
+48 604 264 255


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Opracował | mgr inż. Maciej Konarzewski | | Data 03.2023 | Stadium PW |
| Projektował | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej | | | |
| Sprawdził | mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej | | Skala 1:5 | Branża AKP |

Inwestycja
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor
GMINA OKONEK
ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

Temat rysunku
Widok skrzynek automatyki AKP

Nr rysunku 07

Arkusz 3/3