ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica RSOO
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 63A



LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	YAKXS 4x35mm2		YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5
	Oznaczenie kabla zasil.			WERS00–02	WERS00–03	WERS00–04	WERS00–05	WERS00–06	WERS00–07	WERS00–08
	Typ, przekrój kabla ster.									
	Oznaczenie kabla ster.									

URZĄDZENIE											
	Symbol urządzenia	gG63A +RGnn		R<10Ω	SZS prasa	SZS filtr	SZS stacja	SZS flokulator	M1	M1	M1
	Nr układu	01			02	03	04	05	06	07	08
	Moc inst./oblicz.(kW)	22,0			0,55	1,0	1,05	0,5	1,5	3,0	3,0
	Prąd znam./oblicz.(A)	34,5			0,9	1,6	1,6	0,8	2,3	4,7	4,7
	Lokalizacja	Stacja odwadniania osadu									
	Nazwa urządzenia	Zasilanie szafy			Szafa zasilająco-sterownicza prasy z automatyką własną	Szafa zasilająco-sterownicza filtra z automatyką własną	Stacja polielektrolitu z automatyką własną	Flokulator dynamiczny z automatyką własną	Pompa nadawy osadu ślimakowa z regulacją przepływu z automatyką własną	Pompa wody płuczącej z automatyką własną	Przenośnik ślimakowy osadu z listwami grzejnymi z automatyką własną
		Wyłącznik główny	Zasilanie z rozdzielnicy RGnn	Przekaźnik kontroli ze świetlną sygnalizacją napięcia	Ochrona przepięciowa st. I i II						
	Nr.technol.urządz.										

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			

Inwestycja: Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor: GMINA OKONEK ul. Niepodległosci 53, 64–965 Okonek

Temat rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy RS00

Nr rysunku: 06

Arkusz: 01/02