

ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielniczy	Rozdzielnica RGnn									
	Nr.przedziału										
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 315A									
	Wyłącznik										
	Stycznik										
LINIA	Przełącznik termiczny										
	Przekł.prąd.										
	Amperomierz										
	Typ, przekrój kabla zasil.	2YSLCY-J 4x2,5	2YSLCY-J 4x2,5	YKY 4x2,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKY 4x2,5		
	Oznaczenie kabla zasil.	WERGnn-08.1	WERGnn-09.1	WERGnn-10.1	WERGnn-11.1	WERGnn-12.1	WERGnn-13.1	WERGnn-14.1	WERGnn-15.1		
URZĄDZENIE	Typ, przekrój kabla ster.	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5	YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5		YKSLYekw 2x2x0,5	YKSY 10x1,5	
	Oznaczenie kabla ster.	WSRGnn-08.2	WERGnn-08.3	WSRGnn-09.2	WERGnn-09.3	WSRGnn-10.2	WERGnn-10.3		WSRGnn-15.2	WERGnn-15.3	
	Symbol urządzenia										
	Nr układu		08	09	10	11	12	13	14	15	
	Moc inst./oblicz.(kW)		3,1	3,1	2,0	0,2	0,4	0,2	0,2	2,0	
	Prąd znam./oblicz.(A)		6,8	6,8	4,8	0,3	0,6	0,3	0,3	4,8	
	Lokalizacja		Pompownia osadu i części pływających							PSO	
	Nazwa urządzenia		Pompa recyrkulacji osadu nr 1	Pompa recyrkulacji osadu nr 2	Pompa części pływających	Zasuwa regulacyjna nr 1	Zasuwa regulacyjna nr 2	Zastawka przelewowa regulacyjna nr 1	Zastawka przelewowa regulacyjna nr 2	Pompa do ścieków	
	Nr.technol.urządz.										
<div><div><div>UWAGA!</div><div>Kolorem szarym oznaczono obwody wyłączzone z zakresu prac inwestycyjnych</div></div></div>											
<div><div><div><div></div><div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe</div><div>64-920 Piła ul. Okrzei 18</div><div>PROJ-EKO sp. z o.o</div><div>tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div></div></div><div><div>MK-PROJ Maciej Konarzewski</div><div>ul. Buraczana 4/13</div><div>81-587 Gdynia</div><div>m.konarzewski@mk-proj.com</div><div>+48 604 264 255</div></div></div></div>						<div><div>Opracował</div><div>mgr inż. Maciej Konarzewski</div></div> <div><div>Projektował</div><div>mgr inż. Bartłomiej Zosiuk</div><div>upr. nr POM/0149/P00E/06</div><div>w spec. instalacyjnej</div></div> <div><div>Sprawdził</div><div>mgr inż. Mariusz Kacprzak</div><div>upr. nr POM/0189/PW0E/11</div><div>w spec. instalacyjnej</div></div> <div><div>Inwestycja</div><div>Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy</div><div>oczyszczalni ścieków w Okonku</div></div> <div><div>Investor</div><div>GMINA OKONEK</div><div>ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek</div></div> <div><div>Temat rysunku</div><div>Schemat strukturalny rozdzielnic RGnn</div></div>	<div><div>Data</div><div>03.2023</div></div> <div><div>Skala</div><div></div></div> <div><div>Nr rysunku</div><div>02</div></div>	<div><div>Stadium</div><div>PW</div></div> <div><div>Branża</div><div>IE</div></div> <div><div>Arkusz</div><div>02/04</div></div>			