Rozdzielnica RBMO

ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica RBMO
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 63A

Wyłacznik In(A) / typ

Stycznik In(A) / typ

Przekaźnik termiczny zakr / typ

Przekł.prąd. Przekł / typ

Amperomierz zakr. / typ



LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	YAKXS 4x25mm2	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x1,5	YDYżo 5x4	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	
	Oznaczenie kabla zasil.		WERBMO–02	WERBMO–03	WERBMO–04	WERBMO–05	WERBMO–06	WERBMO–07	WERBMO–08	
	Typ, przekrój kabla ster.									
	Oznaczenie kabla ster.									

URZĄDZENIE	Symbol urządzenia									
	Nr układu	01	02	03	04	05	06	07	08	
	Moc inst./oblicz.(kW)	11,9	2,6	1,1	4,0	0,5	9,0	0,25	0,25	
	Prąd znam./oblicz.(A)	19,2	4,0	1,7	18,7	0,78	14,0	0,4	0,4	
	Lokalizacja	Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków								
	Nazwa urządzenia	Zasilanie szafy: Wyłącznik główny; Zasilanie z rozdzielnicy RGnn; Przekaźnik kontroli ze świetlną sygnalizacją napięcia; Ochrona przepięciowa st. I i II	Szafa zasilająco-sterownicza sitopiaskownika	Pompa płucząca z automatyką własną	Przepływowy podgrzewacz wody	Centrala wentylacyjna N	Centrala wentylacyjna NW	Wentylator wywiewny uruchamiane systemem detekcji	Wentylator wywiewny uruchamiane systemem detekcji	
	Nr.technol.urządz.									

Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			

Inwestycja: Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor: GMINA OKONEK ul. Niepodległosci 53, 64–965 Okonek

Temat rysunku	Nr rysunku	Arkusz
Schemat strukturalny rozdzielnicy RBMO	10	01/02